

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,2	100		0,8	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		28,3	100		1,9	100		0,2	100		109029,9	100		9,8	100		140,2	100		980,7	100		In marcia
01:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		109794,3	100		9,8	100		140,3	100		987,1	100		In marcia
01:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		27,2	100		1,9	100		0,2	100		110045,7	100		9,9	100		140,4	100		971,7	100		In marcia
02:00		1,8	100		1,7	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		110750,4	100		10,0	100		140,1	100		980,3	100		In marcia
02:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	95		23,8	100		1,9	100		0,3	100		110499,1	100		9,8	100		140,2	100		989,9	100		In marcia
03:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	99		24,3	100		1,9	100		0,2	100		110788,2	100		9,9	100		140,2	100		985,5	100		In marcia
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,3	100		110875,4	100		9,9	100		140,3	100		977,1	100		In marcia
04:00		1,6	100		0,0	100		0,07	73		2,8	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,3	100		111010,3	100		9,8	100		140,5	100		989,3	100		In marcia
04:30		1,6	100		0,2	100		0,16	100		2,7	100		0,25	100		24,5	100		1,9	100		0,3	100		113191,9	100		10,1	100		140,1	100		971,2	100		In marcia
05:00		1,7	100		0,0	100		0,07	100		2,9	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,3	100		112376,2	100		9,9	100		140,3	100		981,2	100		In marcia
05:30		1,6	100		0,2	100		0,09	100		2,6	100		0,25	100		13,8	100		1,9	100		0,3	100		111159,1	100		10,0	100		139,6	100		979,4	100		In marcia
06:00		1,6	100		0,2	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		16,5	100		1,9	100		0,3	100		111142,0	100		9,9	100		140,2	100		992,0	100		In marcia
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		19,8	100		1,9	100		0,3	100		111203,7	100		10,0	100		140,1	100		981,6	100		In marcia
07:00		1,6	84		0,5	84		0,0	100		3,4	84		0,25	100		26,3	84		1,9	84		0,3	84		110675,0	100		9,7	84		140,3	100		990,8	100		In marcia
07:30		1,6	80		0,0	80		0,0	100		2,5	80		0,25	100		30,9	80		1,9	80		0,3	80		112073,0	100		9,9	80		140,1	100		988,0	100		In marcia
08:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		31,9	100		1,9	100		0,2	100		111846,7	100		10,1	100		139,9	100		977,3	100		In marcia
08:30		1,9	100		1,3	100		0,02	100		2,7	100		0,25	100		28,7	100		1,8	100		0,1	100		110594,0	100		10,0	100		140,0	100		979,1	100		In marcia
09:00		6,3	100		0,0	100		0,01	100		3,8	100		0,25	100		35,2	100		1,9	100		0,2	100		111131,6	100		9,9	100		140,0	100		983,1	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,25	100		33,0	100		1,9	100		0,2	100		111581,6	100		9,9	100		140,1	100		985,8	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		2,3	100		0,25	100		29,1	100		1,9	100		0,2	100		110904,9	100		9,9	100		139,8	100		987,1	100		In marcia
10:30		1,8	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,25	95		21,9	100		1,9	100		0,2	100		110345,4	100		9,9	100		139,9	100		975,5	100		In marcia
11:00		2,3	100		0,0	100		0,05	100		2,7	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,2	100		110780,2	100		9,6	100		140,3	100		977,8	100		In marcia
11:30		5,7	100		0,2	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		20,4	100		1,9	100		0,3	100		110851,4	100		9,8	100		139,8	100		981,5	100		In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,3	100		111373,7	100		9,8	100		140,1	100		976,6	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,2	100		0,05	100		2,4	100		0,25	100		16,3	100		1,9	100		0,3	100		111740,7	100		10,2	100		140,0	100		985,6	100		In marcia
13:00		1,7	100		0,1	100		0,02	100		2,4	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,3	100		110437,8	100		9,9	100		140,1	100		997,2	100		In marcia
13:30		3,3	100		0,9	100		0,04	100		2,4	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,3	100		109270,2	100		10,1	100		139,9	100		984,5	100		In marcia
14:00		3,6	100		0,5	100		0,05	73		3,1	100		0,25	100		29,3	100		1,9	100		0,3	100		109247,0	100		9,5	100		139,8	100		985,1	100		In marcia
14:30		5,0	100		0,6	100		0,11	100		3,2	100		0,25	95		25,9	100		1,9	100		0,2	100		109703,5	100		9,9	100		139,8	100		980,6	100		In marcia
15:00		5,2	100		0,5	100		0,12	100		2,9	100		0,25	100		29,6	100		1,9	100		0,2	100		109369,7	100		9,8	100		139,9	100		986,3	100		In marcia
15:30		5,0	100		0,1	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,2	100		109002,3	100		9,8	100		139,7	100		987,7	100		In marcia
16:00		1,9	100		0,0	100		1,02	73		2,8	100		0,25	100		18,0	100		1,9	100		0,2	100		106569,9	100		9,8	100		139,8	100		987,2	100		In marcia
16:30		2,6	100		0,0	100		1,85	100		2,5	100		0,25	100		26,0	100		1,8	100		0,2	100		106252,5	100		9,7	100		140,0	100		986,7	100		In marcia
17:00		3,9	100		0,4	100		1,66	100		2,4	100		0,25	100		32,6	100		1,9	100		0,2	100		104154,5	100		9,5	100		140,0	100		988,4	100		In marcia
17:30		5,1	100		0,6	100		1,51	100		2,6	100		0,26	100		34,7	100		1,9	100		0,3	100		104715,7	100		9,3	100		140,3	100		998,5	100		In marcia
18:00		4,0	100		0,4	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		105295,9	100		9,5	100		140,2	100		991,5	100		In marcia
18:30		4,1	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,25	95		24,8	100		1,9	100		0,2	100		104935,4	100		9,5	100		140,1	100		977,9	100		In marcia
19:00		5,0	84		0,0	84		0,0	100		3,7	84		0,25	100		19,3	84		1,9	84		0,3	84		105166,6	100		9,7	84		139,8	100		992,4	100		In marcia
19:30		3,4	80		0,0	80		0,0	100		3,4	80		0,25	100		22,5	80		1,9	80		0,3	80		104387,1	100		9,4	80		140,0	100		1000,1	100		In marcia
20:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,2	100		105547,9	100		9,6	100		139,9	100		982,2	100		In marcia
20:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		21,9	100		1,9	100		0,2	100		105796,6	100		9,3	100		140,0	100		1002,7	100		In marcia
21:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,3	100		106532,9	100		9,8	100		139,5	100		988,2	100		In marcia
21:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,4	100		1,8	100		0,2	100		1063												

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		0,8	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		28,3	100		1,9	100		0,2	100		109029,9	100		9,8	100		140,2	100		980,7	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		109794,3	100		9,8	100		140,3	100		987,1	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		27,2	100		1,9	100		0,2	100		110045,7	100		9,9	100		140,4	100		971,7	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,7	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		110750,4	100		10,0	100		140,1	100		980,3	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	95		23,8	100		1,9	100		0,3	100		110499,1	100		9,8	100		140,2	100		989,9	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	99		24,3	100		1,9	100		0,2	100		110788,2	100		9,9	100		140,2	100		985,5	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,3	100		110875,4	100		9,9	100		140,3	100		977,1	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		0,0	100		0,07	73		2,8	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,3	100		111010,3	100		9,8	100		140,5	100		989,3	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,2	100		0,16	100		2,7	100		0,25	100		24,5	100		1,9	100		0,3	100		113191,9	100		10,1	100		140,1	100		971,2	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		0,0	100		0,07	100		2,9	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,3	100		112376,2	100		9,9	100		140,3	100		981,2	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,2	100		0,09	100		2,6	100		0,25	100		13,8	100		1,9	100		0,3	100		111159,1	100		10,0	100		139,6	100		979,4	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,2	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		16,5	100		1,9	100		0,3	100		111142,0	100		9,9	100		140,2	100		992,0	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		19,8	100		1,9	100		0,3	100		111203,7	100		10,0	100		140,1	100		981,6	100		in Betrieb
07:00		1,6	84		0,5	84		0,0	100		3,4	84		0,25	100		26,3	84		1,9	84		0,3	84		110675,0	100		9,7	84		140,3	100		990,8	100		in Betrieb
07:30		1,6	80		0,0	80		0,0	100		2,5	80		0,25	100		30,9	80		1,9	80		0,3	80		112073,0	100		9,9	80		140,1	100		988,0	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		31,9	100		1,9	100		0,2	100		111846,7	100		10,1	100		139,9	100		977,3	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,3	100		0,02	100		2,7	100		0,25	100		28,7	100		1,8	100		0,1	100		110594,0	100		10,0	100		140,0	100		979,1	100		in Betrieb
09:00		6,3	100		0,0	100		0,01	100		3,8	100		0,25	100		35,2	100		1,9	100		0,2	100		111131,6	100		9,9	100		140,0	100		983,1	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,25	100		33,0	100		1,9	100		0,2	100		111581,6	100		9,9	100		140,1	100		985,8	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		2,3	100		0,25	100		29,1	100		1,9	100		0,2	100		110904,9	100		9,9	100		139,8	100		987,1	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,25	95		21,9	100		1,9	100		0,2	100		110345,4	100		9,9	100		139,9	100		975,5	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,0	100		0,05	100		2,7	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,2	100		110780,2	100		9,6	100		140,3	100		977,8	100		in Betrieb
11:30		5,7	100		0,2	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		20,4	100		1,9	100		0,3	100		110851,4	100		9,8	100		139,8	100		981,5	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,3	100		111373,7	100		9,8	100		140,1	100		976,6	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,2	100		0,05	100		2,4	100		0,25	100		16,3	100		1,9	100		0,3	100		111740,7	100		10,2	100		140,0	100		985,6	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		0,1	100		0,02	100		2,4	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,3	100		110437,8	100		9,9	100		140,1	100		997,2	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		0,9	100		0,04	100		2,4	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,3	100		109270,2	100		10,1	100		139,9	100		984,5	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,5	100		0,05	73		3,1	100		0,25	100		29,3	100		1,9	100		0,3	100		109247,0	100		9,5	100		139,8	100		985,1	100		in Betrieb
14:30		5,0	100		0,6	100		0,11	100		3,2	100		0,25	95		25,9	100		1,9	100		0,2	100		109703,5	100		9,9	100		139,8	100		980,6	100		in Betrieb
15:00		5,2	100		0,5	100		0,12	100		2,9	100		0,25	100		29,6	100		1,9	100		0,2	100		109369,7	100		9,8	100		139,9	100		986,3	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		0,1	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,2	100		109002,3	100		9,8	100		139,7	100		987,7	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		0,0	100		1,02	73		2,8	100		0,25	100		18,0	100		1,9	100		0,2	100		106569,9	100		9,8	100		139,8	100		987,2	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,0	100		1,85	100		2,5	100		0,25	100		26,0	100		1,8	100		0,2	100		106252,5	100		9,7	100		140,0	100		986,7	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,4	100		1,66	100		2,4	100		0,25	100		32,6	100		1,9	100		0,2	100		104154,5	100		9,5	100		140,0	100		988,4	100		in Betrieb
17:30		5,1	100		0,6	100		1,51	100		2,6	100		0,26	100		34,7	100		1,9	100		0,3	100		104715,7	100		9,3	100		140,3	100		998,5	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,4	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		105295,9	100		9,5	100		140,2	100		991,5	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,25	95		24,8	100		1,9	100		0,2	100		104935,4	100		9,5	100		140,1	100		977,9	100		in Betrieb
19:00		5,0	84		0,0	84		0,0	100		3,7	84		0,25	100		19,3	84		1,9	84		0,3	84		105166,6	100		9,7	84		139,8	100		992,4	100		in Betrieb
19:30		3,4	80		0,0	80		0,0	100		3,4	80		0,25	100		22,5	80		1,9	80		0,3	80		104387,1	100		9,4	80		140,0	100		1000,1	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,2	100		105547,9	100		9,6	100		139,9	100		982,2	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		21,9	100		1,9	100		0,2	100		105796,6	100		9,3	100		140,0	100		1002,7	100		in Betrieb
21:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,3	100		106532,9	100		9,8	100		139,5	100		988,2	100		in Betrieb
21:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,4	100		1,8	100		0,2	100		106												