

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/03/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,8	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		108542,6	100		9,9	100		140,0	100		989,3	100	In marcia
01:00		4,0	100		2,2	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		30,9	100		1,9	100		0,0	100		108449,6	100		9,6	100		139,9	100		995,3	100	In marcia
01:30		2,5	100		0,6	100		0,07	100		3,6	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		108869,1	100		9,9	100		140,0	100		990,7	100	In marcia
02:00		4,6	100		1,7	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		20,8	100		1,9	100		0,1	100		108795,8	100		9,9	100		139,5	100		996,3	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,8	100		0,05	100		2,7	100		0,25	95		16,0	100		1,9	100		0,0	100		107839,6	100		9,8	100		139,6	100		982,5	100	In marcia
03:00		2,0	100		0,1	100		0,08	100		2,3	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,1	100		107110,2	100		9,6	100		139,8	100		980,2	100	In marcia
03:30		3,3	100		1,7	100		0,12	100		2,6	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,1	100		107261,0	100		9,7	100		139,9	100		985,3	100	In marcia
04:00		5,0	100		2,2	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		107482,2	100		9,8	100		139,7	100		979,9	100	In marcia
04:30		2,8	100		0,4	100		0,01	100		2,7	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,0	100		107240,2	100		9,9	100		139,7	100		971,2	100	In marcia
05:00		3,1	100		0,4	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		22,6	100		1,8	100		0,0	100		106362,4	100		9,6	100		139,8	100		978,2	100	In marcia
05:30		4,8	100		1,4	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		106465,1	100		9,6	100		140,0	100		992,6	100	In marcia
06:00		5,4	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		107631,0	100		9,8	100		139,7	100		978,4	100	In marcia
06:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		34,2	100		1,9	100		0,0	100		106504,8	100		9,5	100		140,2	100		985,5	100	In marcia
07:00		5,2	86		1,5	86		0,0	100		2,9	86		0,25	100		33,3	86		1,9	86		0,0	86		108219,8	100		9,7	86		139,6	100		987,1	100	In marcia
07:30		2,3	78		0,0	78		0,0	100		3,9	78		0,25	100		33,7	78		1,9	78		0,2	78		108047,9	100		9,8	78		139,8	100		987,8	100	In marcia
08:00		3,3	100		1,5	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		31,5	100		1,9	100		0,2	100		107963,7	100		9,8	100		139,9	100		982,3	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,4	100		1,9	100		0,2	100		107635,5	100		9,8	100		139,9	100		988,4	100	In marcia
09:00		2,4	100		2,4	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,2	100		107968,0	100		9,8	100		139,7	100		989,6	100	In marcia
09:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,2	100		107537,1	100		10,0	100		139,5	100		987,1	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,2	100		106810,3	100		9,9	100		139,7	100		973,3	100	In marcia
10:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		22,1	100		1,9	100		0,3	100		108071,0	100		9,8	100		139,8	100		979,0	100	In marcia
11:00		4,9	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,7	100		2,0	100		0,3	100		108535,0	100		9,9	100		139,9	100		970,4	100	In marcia
11:30		3,0	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		25,9	100		1,9	100		0,2	100		107201,2	100		9,8	100		139,6	100		983,8	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,6	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		18,7	96		1,9	100		0,3	100		106728,4	100		9,6	100		139,8	100		987,2	100	In marcia
12:30		3,1	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,3	100		106685,4	100		9,4	100		140,6	100		974,1	100	In marcia
13:00		3,0	100		0,9	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,3	100		108128,4	100		9,7	100		140,4	100		983,4	100	In marcia
13:30		2,9	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		29,2	100		1,9	100		0,2	100		109180,8	100		9,7	100		140,4	100		992,5	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,6	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,2	100		110288,7	100		9,9	100		140,1	100		979,0	100	In marcia
14:30		3,1	100		2,6	100		0,06	100		4,1	100		0,25	94		26,0	100		1,9	100		0,2	100		108852,7	100		9,9	100		139,7	100		975,9	100	In marcia
15:00		2,3	100		0,3	100		0,11	100		4,1	100		0,25	100		21,5	100		1,9	100		0,2	100		108521,4	100		10,0	100		139,8	100		973,1	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,14	100		5,0	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,2	100		107648,4	100		9,8	100		140,0	100		978,4	100	In marcia
16:00		2,3	100		2,2	100		0,21	73		5,9	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,3	100		108790,9	100		9,6	100		140,1	100		981,3	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,7	100		0,72	100		4,6	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		111499,8	100		9,9	100		140,3	100		988,7	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,76	100		2,7	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,3	100		112265,6	100		10,0	100		140,3	100		958,3	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,64	100		2,8	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,3	100		110339,2	100		9,7	100		140,2	100		965,4	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,9	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,3	100		109849,1	100		9,9	100		139,8	100		977,1	100	In marcia
18:30		2,4	100		2,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		14,3	100		1,9	100		0,3	100		109658,2	100		9,7	100		140,0	100		986,8	100	In marcia
19:00		1,6	86		0,1	86		0,0	100		3,8	86		0,25	101		17,7	86		1,9	86		0,3	86		108312,1	100		9,9	86		140,1	100		973,4	100	In marcia
19:30		2,0	78		1,5	78		0,0	100		2,0	78		0,25	100		28,0	78		1,9	78		0,1	78		107471,7	100		10,0	78		139,9	100		976,8	100	In marcia
20:00		1,9	100		1,4	100		0,0	73		1,8	100		0,25	100		29,8	100		1,9	100		0,1	100		106603,6	100		9,7	100		140,0	100		967,6	100	In marcia
20:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,2	100		106776,3	100		9,7	100		140,0	100		972,4	100	In marcia
21:00		2,2	100		2,3	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		107084,8	100		9,7	100		139,7	100		983,9	100	In marcia
21:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		106939,6	100		9,7	100		140,0	100		973,5	100	In marcia
22:00		2,0	100		1,6																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,8	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		108542,6	100		9,9	100		140,0	100		989,3	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		2,2	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		30,9	100		1,9	100		0,0	100		108449,6	100		9,6	100		139,9	100		995,3	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,6	100		0,07	100		3,6	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		108869,1	100		9,9	100		140,0	100		990,7	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		1,7	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		20,8	100		1,9	100		0,1	100		108795,8	100		9,9	100		139,5	100		996,3	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,8	100		0,05	100		2,7	100		0,25	95		16,0	100		1,9	100		0,0	100		107839,6	100		9,8	100		139,6	100		982,5	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		0,1	100		0,08	100		2,3	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,1	100		107110,2	100		9,6	100		139,8	100		980,2	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		1,7	100		0,12	100		2,6	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,1	100		107261,0	100		9,7	100		139,9	100		985,3	100		in Betrieb
04:00		5,0	100		2,2	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		107482,2	100		9,8	100		139,7	100		979,9	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,4	100		0,01	100		2,7	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,0	100		107240,2	100		9,9	100		139,7	100		971,2	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		0,4	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		22,6	100		1,8	100		0,0	100		106362,4	100		9,6	100		139,8	100		978,2	100		in Betrieb
05:30		4,8	100		1,4	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		106465,1	100		9,6	100		140,0	100		992,6	100		in Betrieb
06:00		5,4	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		106731,0	100		9,8	100		139,7	100		978,4	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		34,2	100		1,9	100		0,0	100		106504,8	100		9,5	100		140,2	100		985,5	100		in Betrieb
07:00		5,2	86		1,5	86		0,0	100		2,9	86		0,25	100		33,3	86		1,9	86		0,0	86		108219,8	100		9,7	86		139,6	100		987,1	100		in Betrieb
07:30		2,3	78		0,0	78		0,0	100		3,9	78		0,25	100		33,7	78		1,9	78		0,2	78		108047,9	100		9,8	78		139,8	100		987,8	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,5	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		31,5	100		1,9	100		0,2	100		107963,7	100		9,8	100		139,9	100		982,3	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,4	100		1,9	100		0,2	100		107635,5	100		9,8	100		139,9	100		988,4	100		in Betrieb
09:00		2,4	100		2,4	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,2	100		107968,0	100		9,8	100		139,7	100		989,6	100		in Betrieb
09:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,2	100		107537,1	100		10,0	100		139,5	100		987,1	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,2	100		105810,3	100		9,9	100		139,7	100		973,3	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		22,1	100		1,9	100		0,3	100		108071,0	100		9,8	100		139,8	100		979,0	100		in Betrieb
11:00		4,9	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,7	100		2,0	100		0,3	100		108535,0	100		9,9	100		139,9	100		970,4	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		25,9	100		1,9	100		0,2	100		107201,2	100		9,8	100		139,6	100		983,8	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,6	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		18,7	96		1,9	100		0,3	100		106728,4	100		9,6	100		139,8	100		987,2	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,3	100		106685,4	100		9,4	100		140,6	100		974,1	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		0,9	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,3	100		108128,4	100		9,7	100		140,4	100		983,4	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		29,2	100		1,9	100		0,2	100		109180,8	100		9,7	100		140,4	100		992,5	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,6	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,2	100		110288,7	100		9,9	100		140,1	100		979,0	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		2,6	100		0,06	100		4,1	100		0,25	94		26,0	100		1,9	100		0,2	100		109852,7	100		9,9	100		139,7	100		975,9	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,3	100		0,11	100		4,1	100		0,25	100		21,5	100		1,9	100		0,2	100		108521,4	100		10,0	100		139,8	100		973,1	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,14	100		5,0	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,2	100		107648,4	100		9,8	100		140,0	100		978,4	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		2,2	100		0,21	73		5,9	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,3	100		108790,9	100		9,6	100		140,1	100		981,3	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,7	100		0,72	100		4,6	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		111499,8	100		9,9	100		140,3	100		988,7	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,76	100		2,7	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,3	100		112265,6	100		10,0	100		140,3	100		958,3	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,64	100		2,8	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,3	100		110339,2	100		9,7	100		140,2	100		965,4	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,9	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,3	100		109849,1	100		9,9	100		139,8	100		977,1	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		2,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		14,3	100		1,9	100		0,3	100		109658,2	100		9,7	100		140,0	100		986,8	100		in Betrieb
19:00		1,6	86		0,1	86		0,0	100		3,8	86		0,25	100		17,7	86		1,9	86		0,3	86		108312,1	100		9,9	86		140,1	100		973,4	100		in Betrieb
19:30		2,0	78		1,5	78		0,0	100		2,0	78		0,25	100		28,0	78		1,9	78		0,1	78		107471,7	100		10,0	78		139,9	100		976,8	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		1,4	100		0,0	73		1,8	100		0,25	100		29,8	100		1,9	100		0,1	100		106603,6	100		9,7	100		140,0	100		967,6	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,2	100		106776,3	100		9,7	100		140,0	100		972,4	100		in Betrieb
21:00		2,2	100		2,3	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		107084,8	100		9,7	100		139,7	100		983,9	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		106939,6	10											