

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/03/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,1	100		0,0	100		1,29	100		4,8	100		0,25	100		28,2	100		1,9	100		0,1	100		106420,0	100		9,5	100		139,9	100		976,2	100		In marcia
01:00		4,2	100		0,0	100		0,83	100		3,7	100		0,25	100		23,8	100		1,9	100		0,1	100		108129,1	100		9,9	100		140,0	100		971,1	100		In marcia
01:30		4,6	100		0,0	100		0,62	100		3,3	100		0,25	100		26,0	100		2,0	100		0,2	100		107223,3	100		9,7	100		140,1	100		966,2	100		In marcia
02:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		30,3	100		1,9	100		0,1	100		108181,0	100		9,8	100		139,9	100		973,7	100		In marcia
02:30		3,7	100		0,2	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		33,0	100		1,9	100		0,1	100		107926,7	100		9,7	100		139,7	100		976,1	100		In marcia
03:00		5,2	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		31,1	100		1,9	100		0,0	100		107401,9	100		10,0	100		139,9	100		968,6	100		In marcia
03:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		34,6	100		1,9	100		0,1	100		107335,2	100		9,6	100		140,1	100		975,5	100		In marcia
04:00		4,2	100		0,7	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		32,2	100		1,9	100		0,1	100		108145,5	100		9,6	100		140,1	100		975,3	100		In marcia
04:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		109049,5	100		9,7	100		140,1	100		964,3	100		In marcia
05:00		3,0	100		0,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		21,4	100		1,9	100		0,1	100		108894,3	100		10,0	100		140,1	100		960,1	100		In marcia
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		34,0	100		1,9	100		0,1	100		111808,3	100		10,4	100		141,0	100		942,6	100		In marcia
06:00		1,6	100		0,0	100		0,07	73		3,5	100		0,26	100		32,6	100		1,9	100		0,2	100		113412,9	100		10,4	100		140,7	100		925,1	100		In marcia
06:30		2,0	100		1,1	100		0,21	100		2,2	100		0,26	94		26,0	100		1,9	100		0,2	100		116355,8	100		10,1	100		141,4	100		941,0	100		In marcia
07:00		5,4	84		2,1	84		0,02	100		2,6	84		0,25	100		11,8	84		1,9	84		0,2	84		113048,8	100		10,1	84		139,0	100		962,0	100		In marcia
07:30		2,3	79		0,1	79		0,0	100		2,7	79		0,25	100		11,5	79		1,9	79		0,4	79		112295,1	100		10,1	79		138,8	100		967,7	100		In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,02	73		2,8	100		0,25	100		12,1	100		1,9	100		0,4	100		110236,2	100		9,9	100		139,6	100		971,1	100		In marcia
08:30		2,7	100		0,7	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		15,8	100		1,8	100		0,5	100		108068,4	100		10,0	100		139,8	100		968,3	100		In marcia
09:00		5,5	100		2,6	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		16,6	100		1,8	100		0,4	100		107351,0	100		9,7	100		139,7	100		973,6	100		In marcia
09:30		3,7	100		0,7	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		19,6	100		1,9	100		0,3	100		105496,1	100		9,7	100		139,7	100		971,1	100		In marcia
10:00		3,3	100		0,3	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		30,1	100		1,9	100		0,4	100		105409,5	100		9,3	100		140,5	100		976,4	100		In marcia
10:30		5,1	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	95		29,9	100		1,9	100		0,3	100		106911,7	100		9,8	100		139,8	100		965,0	100		In marcia
11:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,2	100		106645,8	100		9,8	100		140,0	100		962,0	100		In marcia
11:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,4	100		106057,1	100		9,5	100		140,1	100		975,6	100		In marcia
12:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		29,5	100		1,9	100		0,4	100		105267,8	100		9,5	100		140,2	100		970,1	100		In marcia
12:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		24,2	100		1,8	100		0,2	100		105730,4	100		9,7	100		140,0	100		974,1	100		In marcia
13:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,1	100		1,9	100		0,3	100		104921,3	100		9,5	100		139,8	100		978,5	100		In marcia
13:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,3	100		105657,4	100		9,6	100		140,0	100		975,7	100		In marcia
14:00		2,9	100		0,1	100		0,71	73		3,0	100		0,25	100		29,0	100		1,9	100		0,3	100		105782,8	100		9,6	100		140,1	100		974,0	100		In marcia
14:30		3,9	100		1,0	100		1,31	100		2,5	100		0,25	94		31,5	100		1,9	100		0,3	100		106441,1	100		9,8	100		140,2	100		971,1	100		In marcia
15:00		5,5	100		1,1	100		1,0	100		2,7	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,2	100		106406,0	100		9,9	100		140,0	100		963,5	100		In marcia
15:30		4,0	100		0,0	100		0,86	100		3,0	100		0,25	100		20,0	100		1,8	100		0,3	100		105122,2	100		9,7	100		140,2	100		965,8	100		In marcia
16:00		4,1	100		0,0	100		1,15	73		3,5	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		104743,8	100		9,6	100		140,0	100		967,2	100		In marcia
16:30		3,4	100		0,0	100		0,85	100		3,5	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,3	100		105499,9	100		9,7	100		139,8	100		971,9	100		In marcia
17:00		4,9	100		0,1	100		0,4	100		3,6	100		0,26	100		34,2	100		1,9	100		0,3	100		106676,7	100		9,5	100		140,0	100		975,9	100		In marcia
17:30		3,1	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,25	100		30,8	100		1,9	100		0,3	100		108135,8	100		9,8	100		139,9	100		963,5	100		In marcia
18:00		3,6	100		0,2	100		1,47	73		3,0	100		0,26	100		35,1	100		1,9	100		0,3	100		108163,9	100		9,8	100		139,8	100		963,6	100		In marcia
18:30		5,2	100		0,7	100		0,89	100		2,8	100		0,25	94		24,9	100		1,9	100		0,2	100		107810,5	100		9,8	100		139,5	100		970,8	100		In marcia
19:00		3,5	84		0,0	84		0,37	100		2,9	84		0,25	100		18,7	84		1,9	84		0,3	84		106481,7	100		9,7	84		139,7	100		972,9	100		In marcia
19:30		4,2	79		0,1	79		0,21	100		2,5	79		0,25	100		9,6	79		1,9	79		0,1	79		106779,8	100		9,7	79		139,9	100		969,2	100		In marcia
20:00		4,2	100		0,0	100		0,41	73		3,5	100		0,25	100		11,2	100		1,9	100		0,1	100		107007,3	100		9,7	100		139,6	100		971,4	100		In marcia
20:30		2,7	100		0,0	100		0,5	100		3,0	100		0,25	100		12,3	100		1,9	100		0,1	100		107078,3	100		9,9	100		139,7	100		969,8	100		In marcia
21:00		3,3	100		0,6	100		0,06	100		2,2	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,1	100		106534,4	100		9,6	100		140,1	100		961,9	100		In marcia
21:30		6,5	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		34,0	100		1,9	100		0,1	100		10												

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Wert	ID %								
00:30		4,1	100		0,0	100		1,29	100		4,8	100		0,25	100		28,2	100		1,9	100		0,1	100		106420,0	100		9,5	100		139,9	100		976,2	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,0	100		0,83	100		3,7	100		0,25	100		23,8	100		1,9	100		0,1	100		108129,1	100		9,9	100		140,0	100		971,1	100		in Betrieb
01:30		4,6	100		0,0	100		0,62	100		3,3	100		0,25	100		26,0	100		2,0	100		0,2	100		107223,3	100		9,7	100		140,1	100		966,2	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		30,3	100		1,9	100		0,1	100		108181,0	100		9,8	100		139,9	100		973,7	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,2	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		33,0	100		1,9	100		0,1	100		107926,7	100		9,7	100		139,7	100		976,1	100		in Betrieb
03:00		5,2	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		31,1	100		1,9	100		0,0	100		107401,9	100		10,0	100		139,9	100		968,6	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		34,6	100		1,9	100		0,1	100		107335,2	100		9,6	100		140,1	100		975,5	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		0,7	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		32,2	100		1,9	100		0,1	100		108145,5	100		9,6	100		140,1	100		975,3	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		109049,5	100		9,7	100		140,1	100		964,3	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		21,4	100		1,9	100		0,1	100		108894,3	100		10,0	100		140,1	100		960,1	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		34,0	100		1,9	100		0,1	100		111808,3	100		10,4	100		141,0	100		942,6	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,0	100		0,07	73		3,5	100		0,26	100		32,6	100		1,9	100		0,2	100		113412,9	100		10,4	100		140,7	100		925,1	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		1,1	100		0,21	100		2,2	100		0,26	94		26,0	100		1,9	100		0,2	100		116355,8	100		10,1	100		141,4	100		941,0	100		in Betrieb
07:00		5,4	84		2,1	84		0,02	100		2,6	84		0,25	100		11,8	84		1,9	84		0,2	84		113048,8	100		10,1	84		139,0	100		962,0	100		in Betrieb
07:30		2,3	79		0,1	79		0,0	100		2,7	79		0,25	100		11,5	79		1,9	79		0,4	79		112295,1	100		10,1	79		138,8	100		967,7	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,02	73		2,8	100		0,25	100		12,1	100		1,9	100		0,4	100		110236,2	100		9,9	100		139,6	100		971,1	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		0,7	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		15,8	100		1,8	100		0,5	100		108068,4	100		10,0	100		139,8	100		968,3	100		in Betrieb
09:00		5,5	100		2,6	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		16,6	100		1,8	100		0,4	100		107351,0	100		9,7	100		139,7	100		973,6	100		in Betrieb
09:30		3,7	100		0,7	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		19,6	100		1,9	100		0,3	100		105496,1	100		9,7	100		139,7	100		971,1	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,3	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		30,1	100		1,9	100		0,4	100		105409,5	100		9,3	100		140,5	100		976,4	100		in Betrieb
10:30		5,1	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	95		29,9	100		1,9	100		0,3	100		106911,7	100		9,8	100		139,8	100		965,0	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,2	100		106645,8	100		9,8	100		140,0	100		962,0	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,4	100		106057,1	100		9,5	100		140,1	100		975,6	100		in Betrieb
12:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		29,5	100		1,9	100		0,4	100		105267,8	100		9,5	100		140,2	100		970,1	100		in Betrieb
12:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		24,2	100		1,8	100		0,2	100		105730,4	100		9,7	100		140,0	100		974,1	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,1	100		1,9	100		0,3	100		104921,3	100		9,5	100		139,8	100		978,5	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,3	100		105657,4	100		9,6	100		140,0	100		975,7	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		0,1	100		0,71	73		3,0	100		0,25	100		29,0	100		1,9	100		0,3	100		105782,8	100		9,6	100		140,1	100		974,0	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		1,0	100		1,31	100		2,5	100		0,25	94		31,5	100		1,9	100		0,3	100		106441,1	100		9,8	100		140,2	100		971,1	100		in Betrieb
15:00		5,5	100		1,1	100		1,0	100		2,7	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,2	100		106406,0	100		9,9	100		140,0	100		963,5	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		0,0	100		0,86	100		3,0	100		0,25	100		20,0	100		1,8	100		0,3	100		105122,2	100		9,7	100		140,2	100		965,8	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,0	100		1,15	73		3,5	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		104743,8	100		9,6	100		140,0	100		967,2	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		0,0	100		0,85	100		3,5	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,3	100		105499,9	100		9,7	100		139,8	100		971,9	100		in Betrieb
17:00		4,9	100		0,1	100		0,4	100		3,6	100		0,26	100		34,2	100		1,9	100		0,3	100		106676,7	100		9,5	100		140,0	100		975,9	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,25	100		30,8	100		1,9	100		0,3	100		108135,8	100		9,8	100		139,9	100		963,5	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		0,2	100		1,47	73		3,0	100		0,26	100		35,1	100		1,9	100		0,3	100		108163,9	100		9,8	100		139,8	100		963,6	100		in Betrieb
18:30		5,2	100		0,7	100		0,89	100		2,8	100		0,25	94		24,9	100		1,9	100		0,2	100		107810,5	100		9,8	100		139,5	100		970,8	100		in Betrieb
19:00		3,5	84		0,0	84		0,37	100		2,9	84		0,25	100		18,7	84		1,9	84		0,3	84		106481,7	100		9,7	84		139,7	100		972,9	100		in Betrieb
19:30		4,2	79		0,1	79		0,21	100		2,5	79		0,25	100		9,6	79		1,9	79		0,1	79		106779,8	100		9,7	79		139,9	100		969,2	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		0,0	100		0,41	73		3,5	100		0,25	100		11,2	100		1,9	100		0,1	100		107007,3	100		9,7	100		139,6	100		971,4	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,0	100		0,5	100		3,0	100		0,25	100		12,3	100		1,9	100		0,1	100		107078,3	100		9,9	100		139,7	100		969,8	100		in Betrieb
21:00		3,3	100		0,6	100		0,06	100		2,2	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,1	100		106534,4	100		9,6	100		140,1	100		961,9	100		in Betrieb
21:30		6,5	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		34,0	100		1,9	100		0,1	100														