

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/03/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,8	100		0,0	100		0,05	100		3,7	100		0,25	100		16,6	100		1,8	100		0,1	100		109027,4	100		10,0	100		140,0	100		975,0	100	In marcia
01:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		18,2	100		1,8	100		0,1	100		107503,6	100		9,8	100		140,0	100		975,8	100	In marcia
01:30		5,3	100		0,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		21,5	100		1,9	100		0,1	100		107269,7	100		9,8	100		139,9	100		977,3	100	In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		106407,4	100		9,5	100		140,2	100		986,1	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		26,1	100		1,9	100		0,2	100		106553,6	100		9,6	100		140,0	100		980,1	100	In marcia
03:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,0	100		1,9	100		0,1	100		107137,6	100		9,6	100		140,1	100		980,1	100	In marcia
03:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		35,8	100		1,9	100		0,2	100		107648,4	100		9,5	100		140,1	100		979,8	100	In marcia
04:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		33,0	100		1,9	100		0,2	100		108555,9	100		9,8	100		140,2	100		974,9	100	In marcia
04:30		4,9	100		0,0	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		32,6	100		1,9	100		0,2	100		110583,1	100		9,9	100		140,5	100		982,3	100	In marcia
05:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		37,0	100		1,9	100		0,1	100		111370,9	100		9,7	100		140,8	100		982,3	100	In marcia
05:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		12,3	100		1,9	100		0,1	100		112163,8	100		10,0	100		139,9	100		983,1	100	In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		0,09	73		3,7	100		0,25	100		10,0	100		1,9	100		0,2	100		110818,6	100		10,1	100		140,1	100		978,8	100	In marcia
06:30		2,5	100		0,0	100		0,26	100		3,1	100		0,25	95		14,9	100		1,9	100		0,3	100		109678,3	100		9,9	100		139,9	100		982,4	100	In marcia
07:00		4,9	84		0,3	84		0,23	100		3,7	84		0,26	100		20,0	84		1,9	84		0,2	84		108661,1	100		9,5	84		140,1	100		996,7	100	In marcia
07:30		4,9	79		0,0	79		0,11	100		3,9	79		0,25	100		25,5	79		1,9	79		0,4	79		109692,1	100		9,7	79		140,2	100		990,5	100	In marcia
08:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,4	100		110300,9	100		9,9	100		140,1	100		986,7	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,4	100		109738,9	100		10,0	100		140,1	100		986,8	100	In marcia
09:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		32,0	100		1,9	100		0,5	100		109861,9	100		10,1	100		140,3	100		976,7	100	In marcia
09:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,8	100		1,9	100		0,5	100		108879,1	100		10,0	100		140,0	100		985,2	100	In marcia
10:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		25,8	100		2,0	100		0,4	100		106428,1	100		9,8	100		140,0	100		980,0	100	In marcia
10:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		29,9	100		1,9	100		0,5	100		108079,6	100		9,5	100		140,4	100		993,5	100	In marcia
11:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,5	100		108872,0	100		9,9	100		140,3	100		989,9	100	In marcia
11:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		21,2	100		1,9	100		0,4	100		108554,9	100		9,9	100		140,0	100		986,3	100	In marcia
12:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,5	100		108514,7	100		9,8	100		140,0	100		984,3	100	In marcia
12:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,5	100		109659,4	100		9,5	100		139,9	100		997,0	100	In marcia
13:00		6,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,4	100		110456,7	100		10,0	100		139,7	100		976,2	100	In marcia
13:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		22,4	100		1,9	100		0,5	100		109448,0	100		9,9	100		139,8	100		982,6	100	In marcia
14:00		2,8	100		0,0	100		1,45	73		4,7	100		0,25	100		20,6	100		2,0	100		0,5	100		108717,6	100		9,8	100		140,1	100		986,5	100	In marcia
14:30		3,9	100		0,0	100		1,41	100		4,3	100		0,26	94		19,8	100		1,9	100		0,5	100		108008,1	100		9,8	100		140,2	100		988,2	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,0	100		1,01	100		3,7	100		0,25	100		18,3	100		1,9	100		0,4	100		108543,6	100		9,7	100		140,2	100		993,5	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,0	100		0,73	100		2,9	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,5	100		108934,0	100		9,8	100		139,9	100		983,6	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		30,7	100		1,9	100		0,5	100		108749,8	100		9,8	100		139,8	100		973,9	100	In marcia
16:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		33,1	100		1,9	100		0,5	100		108045,6	100		9,7	100		139,9	100		989,8	100	In marcia
17:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,5	100		108469,1	100		9,1	100		139,9	100		1007,5	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,5	100		110410,7	100		9,6	100		140,0	100		994,0	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,2	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,5	100		110235,6	100		9,5	100		139,9	100		982,4	100	In marcia
18:30		3,8	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		23,4	100		1,9	100		0,5	100		110736,3	100		10,1	100		139,6	100		978,5	100	In marcia
19:00		4,3	86		0,6	86		0,0	100		2,8	86		0,26	100		25,2	86		1,9	86		0,6	86		110499,1	100		9,8	86		140,0	100		976,7	100	In marcia
19:30		4,5	78		0,4	78		0,0	100		4,1	78		0,26	100		23,4	78		1,9	78		0,1	78		110292,3	100		9,9	78		139,9	100		986,9	100	In marcia
20:00		4,9	100		0,6	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		15,8	100		1,9	100		0,1	100		110993,3	100		9,8	100		139,3	100		989,4	100	In marcia
20:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		110089,9	100		9,8	100		139,7	100		986,6	100	In marcia
21:00		3,6	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		110853,2	100		9,7	100		139,7	100		982,7	100	In marcia
21:30		3,9	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,1	100		110781,3	100	</									

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,8	100		0,0	100		0,05	100		3,7	100		0,25	100		16,6	100		1,8	100		0,1	100		109027,4	100		10,0	100		140,0	100		975,0	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		18,2	100		1,8	100		0,1	100		107503,6	100		9,8	100		140,0	100		975,8	100		in Betrieb
01:30		5,3	100		0,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		21,5	100		1,9	100		0,1	100		107269,7	100		9,8	100		139,9	100		977,3	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		106407,4	100		9,5	100		140,2	100		986,1	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		26,1	100		1,9	100		0,2	100		106553,6	100		9,6	100		140,0	100		980,1	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,0	100		1,9	100		0,1	100		107137,6	100		9,6	100		140,1	100		980,1	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		35,8	100		1,9	100		0,2	100		107648,4	100		9,5	100		140,1	100		979,8	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		33,0	100		1,9	100		0,2	100		108555,9	100		9,8	100		140,2	100		974,9	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		0,0	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		32,6	100		1,9	100		0,2	100		110583,1	100		9,9	100		140,5	100		982,3	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		37,0	100		1,9	100		0,1	100		111370,9	100		9,7	100		140,8	100		982,3	100		in Betrieb
05:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		12,3	100		1,9	100		0,1	100		112163,8	100		10,0	100		139,9	100		983,1	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		0,09	73		3,7	100		0,25	100		10,0	100		1,9	100		0,2	100		110818,6	100		10,1	100		140,1	100		978,8	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		0,0	100		0,26	100		3,1	100		0,25	95		14,9	100		1,9	100		0,3	100		109678,3	100		9,9	100		139,9	100		982,4	100		in Betrieb
07:00		4,9	84		0,3	84		0,23	100		3,7	84		0,26	100		20,0	84		1,9	84		0,2	84		108661,1	100		9,5	84		140,1	100		996,7	100		in Betrieb
07:30		4,9	79		0,0	79		0,11	100		3,9	79		0,25	100		25,5	79		1,9	79		0,4	79		109692,1	100		9,7	79		140,2	100		990,5	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,4	100		110300,9	100		9,9	100		140,1	100		986,7	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,4	100		109738,9	100		10,0	100		140,1	100		986,8	100		in Betrieb
09:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		32,0	100		1,9	100		0,5	100		109861,9	100		10,1	100		140,3	100		976,7	100		in Betrieb
09:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,8	100		1,9	100		0,5	100		108879,1	100		10,0	100		140,0	100		985,2	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		25,8	100		2,0	100		0,4	100		106428,1	100		9,8	100		140,0	100		980,0	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		29,9	100		1,9	100		0,5	100		108079,6	100		9,5	100		140,4	100		993,5	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,5	100		108872,0	100		9,9	100		140,3	100		989,9	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		21,2	100		1,9	100		0,4	100		108554,9	100		9,9	100		140,0	100		986,3	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,5	100		108514,7	100		9,8	100		140,0	100		984,3	100		in Betrieb
12:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,5	100		109659,4	100		9,5	100		139,9	100		997,0	100		in Betrieb
13:00		6,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,4	100		110456,7	100		10,0	100		139,7	100		976,2	100		in Betrieb
13:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		22,4	100		1,9	100		0,5	100		109448,0	100		9,9	100		139,8	100		982,6	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		0,0	100		1,45	73		4,7	100		0,25	100		20,6	100		2,0	100		0,5	100		108717,6	100		9,8	100		140,1	100		986,5	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		0,0	100		1,41	100		4,3	100		0,26	94		19,8	100		1,9	100		0,5	100		108008,1	100		9,8	100		140,2	100		988,2	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,0	100		1,01	100		3,7	100		0,25	100		18,3	100		1,9	100		0,4	100		108543,6	100		9,7	100		140,2	100		993,5	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,0	100		0,73	100		2,9	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,5	100		108934,0	100		9,8	100		139,9	100		983,6	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		30,7	100		1,9	100		0,5	100		108749,8	100		9,8	100		139,8	100		973,9	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		33,1	100		1,9	100		0,5	100		108045,6	100		9,7	100		139,9	100		989,8	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,5	100		108469,1	100		9,1	100		139,9	100		1007,5	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,5	100		110410,7	100		9,6	100		140,0	100		994,0	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,2	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,5	100		110235,6	100		9,5	100		139,9	100		982,4	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		23,4	100		1,9	100		0,5	100		110736,3	100		10,1	100		139,6	100		978,5	100		in Betrieb
19:00		4,3	86		0,6	86		0,0	100		2,8	86		0,26	100		25,2	86		1,9	86		0,6	86		110499,1	100		9,8	86		140,0	100		976,7	100		in Betrieb
19:30		4,5	78		0,4	78		0,0	100		4,1	78		0,26	100		23,4	78		1,9	78		0,1	78		110292,3	100		9,9	78		139,9	100		986,9	100		in Betrieb
20:00		4,9	100		0,6	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		15,8	100		1,9	100		0,1	100		110993,3	100		9,8	100		139,3	100		989,4	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		110089,9	100		9,8	100		139,7	100		986,6	100		in Betrieb
21:00		3,6	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		110853,2	100		9,7	100		139,7	100		982,7	100		in Betrieb
21:30		3,9	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,1	100														