

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 10/03/2025**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		109106,3	100	9,9	100	139,6	100	970,3	100	In marcia
01:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		108409,6	100	9,8	100	139,6	100	973,9	100	In marcia
01:30		2,8	100		1,8	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,0	100		108825,0	100	9,7	100	139,8	100	980,4	100	In marcia
02:00		3,9	100		1,4	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		108766,7	100	9,9	100	139,6	100	977,8	100	In marcia
02:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		27,7	100		1,9	100		0,0	100		108728,6	100	9,6	100	140,0	100	983,5	100	In marcia
03:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		108474,7	100	10,0	100	139,7	100	980,0	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		107691,6	100	9,7	100	140,1	100	981,0	100	In marcia
04:00		3,7	100		1,2	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		108489,1	100	9,7	100	139,9	100	993,0	100	In marcia
04:30		2,3	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		109351,9	100	9,9	100	139,9	100	981,7	100	In marcia
05:00		3,1	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		108220,1	100	9,2	100	140,5	100	991,0	100	In marcia
05:30		5,2	100		2,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		109114,0	100	9,8	100	140,1	100	985,4	100	In marcia
06:00		3,2	100		0,3	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		109472,1	100	10,0	100	140,2	100	984,6	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,0	100		0,15	100		2,5	100		0,26	94		28,8	100		1,9	100		0,1	100		109974,3	100	9,8	100	140,4	100	980,9	100	In marcia
07:00		3,7	84		1,7	84		0,11	100		2,5	84		0,25	100		20,2	84		1,8	84		0,0	84		109380,6	100	10,0	84	140,0	100	976,2	100	In marcia
07:30		4,2	79		1,7	79		0,07	100		2,9	79		0,26	100		31,6	79		1,9	79		0,4	79		108908,7	100	9,9	79	140,0	100	975,3	100	In marcia
08:00		5,2	100		0,9	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,3	100		107544,2	100	9,8	100	140,1	100	977,8	100	In marcia
08:30		3,9	100		0,0	100		0,04	100		3,1	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,4	100		107547,1	100	9,7	100	140,2	100	978,6	100	In marcia
09:00		2,0	100		0,0	100		0,04	100		2,9	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,3	100		107503,4	100	9,8	100	140,2	100	976,5	100	In marcia
09:30		2,9	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		107626,2	100	9,4	100	140,5	100	990,0	100	In marcia
10:00		4,8	100		2,1	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,4	100		108621,5	100	9,8	100	139,9	100	982,2	100	In marcia
10:30		4,4	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		23,4	100		1,9	100		0,4	100		108953,1	100	9,8	100	139,9	100	979,2	100	In marcia
11:00		3,0	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,4	100		109536,9	100	9,9	100	140,0	100	979,2	100	In marcia
11:30		3,6	100		2,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		16,9	100		1,9	100		0,4	100		108573,7	100	9,8	100	139,6	100	977,6	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,22	73		2,3	100		0,25	100		19,0	98		1,9	100		0,3	100		106236,5	100	10,0	100	139,7	100	965,5	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,64	100		1,9	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,3	100		105012,9	100	9,9	100	140,3	100	958,4	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,66	100		2,1	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,4	100		104851,0	100	9,7	100	140,0	100	963,5	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,4	100		0,58	100		2,2	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,3	100		105931,8	100	9,8	100	140,1	100	962,8	100	In marcia
14:00		3,6	100		2,0	100		0,31	73		2,3	100		0,25	100		16,5	100		1,9	100		0,1	100		104196,3	100	10,1	100	139,6	100	956,2	100	In marcia
14:30		1,8	100		0,0	100		0,59	100		2,6	100		0,25	94		16,0	100		1,9	100		0,3	100		102198,0	100	9,5	100	140,2	100	965,9	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,41	100		2,3	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,3	100		102607,7	100	9,5	100	140,5	100	962,4	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,16	100		2,4	100		0,26	100		37,9	100		1,9	100		0,3	100		103845,2	100	9,7	100	140,4	100	969,9	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		39,1	100		1,9	100		0,3	100		103943,2	100	9,8	100	140,2	100	965,7	100	In marcia
16:30		1,7	100		0,9	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		38,3	100		1,9	100		0,3	100		103960,9	100	9,5	100	140,2	100	962,6	100	In marcia
17:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		103430,8	100	9,9	100	139,9	100	958,2	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,3	100		103076,0	100	9,6	100	140,2	100	967,2	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,4	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,3	100		104360,2	100	9,7	100	140,1	100	978,5	100	In marcia
18:30		1,9	100		2,7	100		0,0	100		2,2	100		0,26	94		20,3	100		1,9	100		0,2	100		104137,7	100	9,8	100	139,8	100	962,6	100	In marcia
19:00		1,7	86		0,4	86		0,0	100		2,4	86		0,26	100		25,2	86		1,9	86		0,4	86		104311,9	100	9,6	86	140,2	100	970,3	100	In marcia
19:30		1,6	78		0,6	78		0,0	100		2,2	78		0,26	100		30,4	78		1,9	78		0,4	78		104390,8	100	9,9	78	140,2	100	971,0	100	In marcia
20:00		2,4	100		2,2	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,5	100		105748,1	100	9,5	100	139,8	100	987,3	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,4	100		105763,4	100	10,1	100	139,8	100	970,6	100	In marcia
21:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,4	100		105126,2	100	9,8	100	139,6	100	955,3	100	In marcia
21:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,5	100		104444,4	100	9,7	100	139,9	100	967,0	100	In marcia
22:00		1,9	100		2,2	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,4	100		105014,5	100	9,8	100	139,7	100	976,0	100	In marcia
22:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		32,5	100		1,9	100		0,5	100		106111,8	100	9,6	100	140,4	100	971,3	100	In marcia
23:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		2,4																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		109106,3	100	9,9	100	139,6	100	970,3	100	in Betrieb
01:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		108409,6	100	9,8	100	139,6	100	973,9	100	in Betrieb
01:30		2,8	100		1,8	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,0	100		108825,0	100	9,7	100	139,8	100	980,4	100	in Betrieb
02:00		3,9	100		1,4	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		108766,7	100	9,9	100	139,6	100	977,8	100	in Betrieb
02:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		27,7	100		1,9	100		0,0	100		108728,6	100	9,6	100	140,0	100	983,5	100	in Betrieb
03:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		108474,7	100	10,0	100	139,7	100	980,0	100	in Betrieb
03:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		107691,6	100	9,7	100	140,1	100	981,0	100	in Betrieb
04:00		3,7	100		1,2	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		108489,1	100	9,7	100	139,9	100	993,0	100	in Betrieb
04:30		2,3	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		109351,9	100	9,9	100	139,9	100	981,7	100	in Betrieb
05:00		3,1	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		108220,1	100	9,2	100	140,5	100	991,0	100	in Betrieb
05:30		5,2	100		2,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		109114,0	100	9,8	100	140,1	100	985,4	100	in Betrieb
06:00		3,2	100		0,3	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		109472,1	100	10,0	100	140,2	100	984,6	100	in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100		0,15	100		2,5	100		0,26	94		28,8	100		1,9	100		0,1	100		109974,3	100	9,8	100	140,4	100	980,9	100	in Betrieb
07:00		3,7	84		1,7	84		0,11	100		2,5	84		0,25	100		20,2	84		1,8	84		0,0	84		109380,6	100	10,0	84	140,0	100	976,2	100	in Betrieb
07:30		4,2	79		1,7	79		0,07	100		2,9	79		0,26	100		31,6	79		1,9	79		0,4	79		108908,7	100	9,9	79	140,0	100	975,3	100	in Betrieb
08:00		5,2	100		0,9	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,3	100		107544,2	100	9,8	100	140,1	100	977,8	100	in Betrieb
08:30		3,9	100		0,0	100		0,04	100		3,1	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,4	100		107547,1	100	9,7	100	140,2	100	978,6	100	in Betrieb
09:00		2,0	100		0,0	100		0,04	100		2,9	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,3	100		107503,4	100	9,8	100	140,2	100	976,5	100	in Betrieb
09:30		2,9	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		107626,2	100	9,4	100	140,5	100	990,0	100	in Betrieb
10:00		4,8	100		2,1	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,4	100		108621,5	100	9,8	100	139,9	100	982,2	100	in Betrieb
10:30		4,4	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		23,4	100		1,9	100		0,4	100		108953,1	100	9,8	100	139,9	100	979,2	100	in Betrieb
11:00		3,0	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,4	100		109536,9	100	9,9	100	140,0	100	979,2	100	in Betrieb
11:30		3,6	100		2,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		16,9	100		1,9	100		0,4	100		108573,7	100	9,8	100	139,6	100	977,6	100	in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,22	73		2,3	100		0,25	100		19,0	98		1,9	100		0,3	100		106236,5	100	10,0	100	139,7	100	965,5	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,64	100		1,9	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,3	100		105012,9	100	9,9	100	140,3	100	958,4	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,66	100		2,1	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,4	100		104851,0	100	9,7	100	140,0	100	963,5	100	in Betrieb
13:30		2,0	100		1,4	100		0,58	100		2,2	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,3	100		105931,8	100	9,8	100	140,1	100	962,8	100	in Betrieb
14:00		3,6	100		2,0	100		0,31	73		2,3	100		0,25	100		16,5	100		1,9	100		0,1	100		104196,3	100	10,1	100	139,6	100	956,2	100	in Betrieb
14:30		1,8	100		0,0	100		0,59	100		2,6	100		0,25	94		16,0	100		1,9	100		0,3	100		102198,0	100	9,5	100	140,2	100	965,9	100	in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,41	100		2,3	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,3	100		102607,7	100	9,5	100	140,5	100	962,4	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,16	100		2,4	100		0,26	100		37,9	100		1,9	100		0,3	100		103845,2	100	9,7	100	140,4	100	969,9	100	in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		39,1	100		1,9	100		0,3	100		103943,2	100	9,8	100	140,2	100	965,7	100	in Betrieb
16:30		1,7	100		0,9	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		38,3	100		1,9	100		0,3	100		103960,9	100	9,5	100	140,2	100	962,6	100	in Betrieb
17:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		103430,8	100	9,9	100	139,9	100	958,2	100	in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,3	100		103076,0	100	9,6	100	140,2	100	967,2	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		0,4	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,3	100		104360,2	100	9,7	100	140,1	100	978,5	100	in Betrieb
18:30		1,9	100		2,7	100		0,0	100		2,2	100		0,26	94		20,3	100		1,9	100		0,2	100		104137,7	100	9,8	100	139,8	100	962,6	100	in Betrieb
19:00		1,7	86		0,4	86		0,0	100		2,4	86		0,26	100		25,2	86		1,9	86		0,4	86		104311,9	100	9,6	86	140,2	100	970,3	100	in Betrieb
19:30		1,6	78		0,6	78		0,0	100		2,2	78		0,26	100		30,4	78		1,9	78		0,4	78		104390,8	100	9,9	78	140,2	100	971,0	100	in Betrieb
20:00		2,4	100		2,2	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,5	100		105748,1	100	9,5	100	139,8	100	987,3	100	in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,4	100		105763,4	100	10,1	100	139,8	100	970,6	100	in Betrieb
21:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,4	100		105126,2	100	9,8	100	139,6	100	955,3	100	in Betrieb
21:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,5	100		104444,4	100	9,7	100	139,9	100	967,0	100	in Betrieb
22:00		1,9	100		2,2	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,4	100		105014,5	100	9,8	100	139,7	100	976,0	100	in Betrieb
22:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		32,5	100		1,9	100		0,5	100		106111,8	100	9,6	100	140,4	100	971,3	100	in Betrieb
23:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		2,4																							