

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/03/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,1	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,1	100		103439,6	100		10,1	100		139,8	100		949,9	100	In marcia
01:00		6,0	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		102854,0	100		9,6	100		140,1	100		954,8	100	In marcia
01:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,1	100		102339,8	100		9,6	100		139,9	100		961,0	100	In marcia
02:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,2	100		102102,2	100		9,6	100		140,4	100		966,7	100	In marcia
02:30		2,5	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,27	95		30,6	100		1,9	100		0,2	100		102910,5	100		9,4	100		140,6	100		964,4	100	In marcia
03:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,26	99		30,0	100		1,9	100		0,2	100		104306,1	100		9,7	100		140,2	100		963,0	100	In marcia
03:30		4,8	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,2	100		104029,0	100		9,9	100		140,1	100		956,9	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,2	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		103217,1	100		9,6	100		139,9	100		963,6	100	In marcia
04:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		103269,5	100		9,7	100		139,7	100		965,8	100	In marcia
05:00		5,8	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,1	100		103904,4	100		9,7	100		139,3	100		966,9	100	In marcia
05:30		4,7	100		0,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		103238,0	100		9,7	100		140,0	100		964,6	100	In marcia
06:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,2	100		103065,7	100		9,6	100		140,4	100		968,0	100	In marcia
06:30		4,4	100		0,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		27,5	100		1,9	100		0,2	100		103335,5	100		9,6	100		140,3	100		972,0	100	In marcia
07:00		4,1	86		0,0	86		0,0	100		3,0	86		0,26	99		25,5	86		1,9	86		0,2	86		104045,0	100		9,5	86		140,4	100		973,7	100	In marcia
07:30		3,2	78		0,0	78		0,0	100		3,5	78		0,26	100		32,1	78		1,9	78		0,3	78		104375,6	100		9,6	78		140,4	100		959,1	100	In marcia
08:00		3,7	100		0,0	100		0,05	73		3,7	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,2	100		104595,6	100		9,9	100		140,0	100		961,8	100	In marcia
08:30		3,3	100		0,0	100		0,06	100		3,6	100		0,26	100		14,7	100		1,9	100		0,3	100		103387,2	100		9,9	100		140,1	100		954,9	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,3	100		103153,3	100		9,5	100		140,4	100		959,1	100	In marcia
09:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		25,4	100		1,9	100		0,4	100		103182,6	100		9,6	100		140,3	100		961,7	100	In marcia
10:00		3,3	100		1,2	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,3	100		103337,5	100		9,6	100		140,1	100		971,4	100	In marcia
10:30		4,3	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	95		27,0	100		1,9	100		0,3	100		104312,8	100		9,6	100		140,2	100		966,9	100	In marcia
11:00		5,0	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	99		29,2	100		1,9	100		0,3	100		104977,8	100		9,8	100		139,8	100		968,0	100	In marcia
11:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,3	100		104665,2	100		9,9	100		139,9	100		964,9	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,0	100		0,05	73		3,3	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,3	100		103128,1	100		9,7	100		140,0	100		970,2	100	In marcia
12:30		6,3	100		0,0	100		0,18	100		4,3	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,3	100		104700,2	100		9,3	100		140,3	100		983,2	100	In marcia
13:00		2,5	100		0,0	100		0,23	100		4,3	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,3	100		105169,3	100		9,7	100		140,0	100		970,5	100	In marcia
13:30		1,9	100		0,0	100		0,25	100		3,1	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,3	100		104276,0	100		9,9	100		140,0	100		966,9	100	In marcia
14:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,3	100		103908,7	100		9,4	100		140,1	100		972,8	100	In marcia
14:30		2,5	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	95		32,4	100		1,9	100		0,4	100		103949,7	100		9,7	100		140,3	100		958,9	100	In marcia
15:00		2,7	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	99		27,7	100		1,9	100		0,3	100		104335,6	100		9,6	100		139,8	100		977,3	100	In marcia
15:30		4,0	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,3	100		103600,0	100		9,6	100		140,0	100		970,1	100	In marcia
16:00		3,4	100		0,8	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,2	100		105097,9	100		9,5	100		140,2	100		968,0	100	In marcia
16:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		105750,2	100		10,1	100		140,0	100		960,6	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		34,0	100		1,9	100		0,3	100		106639,4	100		9,7	100		140,4	100		954,9	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,3	100		108005,6	100		9,7	100		140,0	100		958,2	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		13,1	100		1,9	100		0,3	100		108012,9	100		10,0	100		140,0	100		960,9	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	95		14,0	100		1,9	100		0,4	100		106722,1	100		9,8	100		139,5	100		964,1	100	In marcia
19:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		4,3	84		0,26	99		23,0	84		1,9	84		0,4	84		106398,7	100		9,5	84		139,6	100		963,6	100	In marcia
19:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		2,5	79		0,26	100		21,6	79		1,9	79		0,4	79		107470,3	100		9,9	79		140,1	100		960,3	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,4	100		106501,5	100		10,0	100		140,1	100		960,3	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,4	100		106150,4	100		9,8	100		139,8	100		965,1	100	In marcia
21:00		1,6	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,4	100		104452,7	100		9,6	100		139,8	100		962,8	100	In marcia
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,4	100		103262,6	100		9,6	100		139,7	100		970,7	100	In marcia
22:00		1,8	100		0,0	100		0,0</																													

MVA Bozen

Datum: 13/03/2025

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %			Note	Wert	ID %									
00:30		3,1	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,1	100		103439,6	100		10,1	100		139,8	100		949,9	100		in Betrieb
01:00		6,0	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		102854,0	100		9,6	100		140,1	100		954,8	100		in Betrieb
01:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,1	100		102339,8	100		9,6	100		139,9	100		961,0	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,2	100		102102,2	100		9,6	100		140,4	100		966,7	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,27	95		30,6	100		1,9	100		0,2	100		102910,5	100		9,4	100		140,6	100		964,4	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,26	99		30,0	100		1,9	100		0,2	100		104306,1	100		9,7	100		140,2	100		963,0	100		in Betrieb
03:30		4,8	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,2	100		104029,0	100		9,9	100		140,1	100		956,9	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,2	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		103217,1	100		9,6	100		139,9	100		963,6	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		103269,5	100		9,7	100		139,7	100		965,8	100		in Betrieb
05:00		5,8	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,1	100		103904,4	100		9,7	100		139,3	100		966,9	100		in Betrieb
05:30		4,7	100		0,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		103238,0	100		9,7	100		140,0	100		964,6	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,2	100		103065,7	100		9,6	100		140,4	100		968,0	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		27,5	100		1,9	100		0,2	100		103335,5	100		9,6	100		140,3	100		972,0	100		in Betrieb
07:00		4,1	86		0,0	86		0,0	100		3,0	86		0,26	99		25,5	86		1,9	86		0,2	86		104045,0	100		9,5	86		140,4	100		973,7	100		in Betrieb
07:30		3,2	78		0,0	78		0,0	100		3,5	78		0,26	100		32,1	78		1,9	78		0,3	78		104375,6	100		9,6	78		140,4	100		959,1	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,0	100		0,05	73		3,7	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,2	100		104595,6	100		9,9	100		140,0	100		961,8	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,0	100		0,06	100		3,6	100		0,26	100		14,7	100		1,9	100		0,3	100		103387,2	100		9,9	100		140,1	100		954,9	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,3	100		103153,3	100		9,5	100		140,4	100		959,1	100		in Betrieb
09:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		25,4	100		1,9	100		0,4	100		103182,6	100		9,6	100		140,3	100		961,7	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,2	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,3	100		103337,5	100		9,6	100		140,1	100		971,4	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	95		27,0	100		1,9	100		0,3	100		104312,8	100		9,6	100		140,2	100		966,9	100		in Betrieb
11:00		5,0	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	99		29,2	100		1,9	100		0,3	100		104977,8	100		9,8	100		139,8	100		968,0	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,3	100		104665,2	100		9,9	100		139,9	100		964,9	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		0,0	100		0,05	73		3,3	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,3	100		103128,1	100		9,7	100		140,0	100		970,2	100		in Betrieb
12:30		6,3	100		0,0	100		0,18	100		4,3	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,3	100		104700,2	100		9,3	100		140,3	100		983,2	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		0,0	100		0,23	100		4,3	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,3	100		105169,3	100		9,7	100		140,0	100		970,5	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		0,0	100		0,25	100		3,1	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,3	100		104276,0	100		9,9	100		140,0	100		966,9	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,3	100		103908,7	100		9,4	100		140,1	100		972,8	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	95		32,4	100		1,9	100		0,4	100		103949,7	100		9,7	100		140,3	100		958,9	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	99		27,7	100		1,9	100		0,3	100		104335,6	100		9,6	100		139,8	100		977,3	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,3	100		103600,0	100		9,6	100		140,0	100		970,1	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		0,8	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,2	100		105097,9	100		9,5	100		140,2	100		968,0	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		105750,2	100		10,1	100		140,0	100		960,6	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		34,0	100		1,9	100		0,3	100		106639,4	100		9,7	100		140,4	100		954,9	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,3	100		108005,6	100		9,7	100		140,0	100		958,2	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		13,1	100		1,9	100		0,3	100		108012,9	100		10,0	100		140,0	100		960,9	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	95		14,0	100		1,9	100		0,4	100		106722,1	100		9,8	100		139,5	100		964,1	100		in Betrieb
19:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		4,3	84		0,26	99		23,0	84		1,9	84		0,4	84		106398,7	100		9,5	84		139,6	100		963,6	100		in Betrieb
19:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		2,5	79		0,26	100		21,6	79		1,9	79		0,4	79		107470,3	100		9,9	79		140,1	100		960,3	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,4	100		106501,5	100		10,0	100		140,1	100		960,3	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,4	100		106150,4	100		9,8	100		139,8	100		965,1	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,4	100		104452,7	100		9,6	100		139,8	100		962,8	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,4	100		103262,6	100		9									