

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/03/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,2	100		103529,7	100		9,7	100		140,0	100		963,0	100		In marcia
01:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,2	100		103564,2	100		9,6	100		140,0	100		958,8	100		In marcia
01:30		4,3	100		0,8	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,2	100		103184,7	100		9,8	100		139,8	100		957,6	100		In marcia
02:00		2,8	100		0,0	100		0,01	73		2,5	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,2	100		103573,9	100		9,6	100		140,0	100		957,2	100		In marcia
02:30		2,8	100		0,3	100		0,02	100		2,7	100		0,26	95		32,4	100		1,9	100		0,2	100		103759,4	100		9,6	100		139,9	100		958,3	100		In marcia
03:00		6,3	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		103399,2	100		9,6	100		139,7	100		966,2	100		In marcia
03:30		3,1	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,1	100		103281,7	100		9,7	100		140,0	100		967,3	100		In marcia
04:00		3,6	100		2,2	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		102922,8	100		9,5	100		140,3	100		962,3	100		In marcia
04:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,2	100		103520,6	100		9,7	100		139,8	100		960,2	100		In marcia
05:00		5,7	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,1	100		103285,6	100		9,5	100		139,9	100		973,6	100		In marcia
05:30		6,1	100		2,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		17,1	100		2,0	100		0,1	100		104864,2	100		9,8	100		139,8	100		966,9	100		In marcia
06:00		5,3	100		1,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		20,3	100		2,0	100		0,1	100		103491,4	100		9,7	100		139,8	100		961,4	100		In marcia
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		26,7	100		2,0	100		0,2	100		102875,3	100		9,4	100		140,0	100		964,2	100		In marcia
07:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		3,9	84		0,26	100		21,7	84		2,0	84		0,1	84		104036,3	100		9,9	84		139,7	100		961,9	100		In marcia
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		4,3	79		0,26	100		25,7	79		1,9	79		0,2	79		104071,4	100		9,7	79		139,7	100		961,5	100		In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		104120,9	100		9,7	100		140,1	100		963,7	100		In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		104459,4	100		9,8	100		139,9	100		958,6	100		In marcia
09:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		104161,3	100		9,8	100		140,3	100		951,6	100		In marcia
09:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		103373,1	100		9,6	100		140,0	100		958,8	100		In marcia
10:00		3,0	100		0,2	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		102501,9	100		9,5	100		140,1	100		958,6	100		In marcia
10:30		4,9	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	94		19,1	100		1,9	100		0,1	100		102927,0	100		9,6	100		140,1	100		964,7	100		In marcia
11:00		4,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		37,0	100		1,9	100		0,2	100		103758,1	100		9,5	100		140,4	100		954,8	100		In marcia
11:30		4,6	100		2,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,1	100		105400,7	100		9,7	100		140,0	100		957,0	100		In marcia
12:00		6,7	100		2,1	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		106839,6	100		10,0	100		139,9	100		947,7	100		In marcia
12:30		12,7	100		40,8	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		11,7	100		2,1	100		0,1	100		106745,9	100		10,4	100		139,8	100		941,3	100		In marcia
13:00		3,5	100		14,5	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		13,5	100		2,2	100		0,2	100		105214,6	100		10,4	100		139,7	100		943,1	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,3	100		103637,3	100		9,8	100		140,7	100		950,7	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		105772,4	100		9,8	100		140,0	100		950,1	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		26,9	100		1,9	100		0,2	100		105200,6	100		9,9	100		140,0	100		954,8	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,2	100		105448,6	100		9,7	100		140,0	100		957,5	100		In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		34,1	100		1,9	100		0,2	100		105188,9	100		9,7	100		140,0	100		957,2	100		In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		15,3	100		1,9	100		0,1	100		104178,7	100		10,0	100		139,7	100		957,1	100		In marcia
16:30		1,8	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		12,6	100		1,9	100		0,2	100		102561,7	100		9,6	100		140,0	100		959,7	100		In marcia
17:00		4,3	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		12,8	100		1,9	100		0,2	100		102581,2	100		9,6	100		140,0	100		962,9	100		In marcia
17:30		4,9	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		101943,0	100		9,4	100		140,0	100		964,8	100		In marcia
18:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,2	100		101845,5	100		9,7	100		139,9	100		955,8	100		In marcia
18:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		29,6	100		1,9	100		0,2	100		101608,5	100		9,6	100		139,9	100		957,1	100		In marcia
19:00		3,9	85		0,0	85		0,0	100		2,7	85		0,25	100		30,5	85		1,9	85		0,1	85		101619,7	100		9,7	85		139,9	100		956,0	100		In marcia
19:30		7,4	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,26	100		30,4	79		2,0	79		0,2	79		101759,9	100		9,5	79		139,9	100		960,6	100		In marcia
20:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,3	100		102920,6	100		9,5	100		140,0	100		958,1	100		In marcia
20:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,1	100		1,9	100		0,1	100		104279,3	100		9,8	100		139,9	100		955,6	100		In marcia
21:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		17,7	100		1,9	100		0,2	100		102795,3	100		9,8	100		139,5	100		960,0	100		In marcia
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		102274,0	100											

MVA Bozen

Datum: 15/03/2025

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,2	100		103529,7	100		9,7	100		140,0	100		963,0	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,2	100		103564,2	100		9,6	100		140,0	100		958,8	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		0,8	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,2	100		103184,7	100		9,8	100		139,8	100		957,6	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		0,01	73		2,5	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,2	100		103573,9	100		9,6	100		140,0	100		957,2	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,3	100		0,02	100		2,7	100		0,26	95		32,4	100		1,9	100		0,2	100		103759,4	100		9,6	100		139,9	100		958,3	100		in Betrieb
03:00		6,3	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		103399,2	100		9,6	100		139,7	100		966,2	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,1	100		103281,7	100		9,7	100		140,0	100		967,3	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		2,2	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		102922,8	100		9,5	100		140,3	100		962,3	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,2	100		103520,6	100		9,7	100		139,8	100		960,2	100		in Betrieb
05:00		5,7	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,1	100		103285,6	100		9,5	100		139,9	100		973,6	100		in Betrieb
05:30		6,1	100		2,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		17,1	100		2,0	100		0,1	100		104864,2	100		9,8	100		139,8	100		966,9	100		in Betrieb
06:00		5,3	100		1,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		20,3	100		2,0	100		0,1	100		103491,4	100		9,7	100		139,8	100		961,4	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		26,7	100		2,0	100		0,2	100		102875,3	100		9,4	100		140,0	100		964,2	100		in Betrieb
07:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		3,9	84		0,26	100		21,7	84		2,0	84		0,1	84		104036,3	100		9,9	84		139,7	100		961,9	100		in Betrieb
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		4,3	79		0,26	100		25,7	79		1,9	79		0,2	79		104071,4	100		9,7	79		139,7	100		961,5	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		104120,9	100		9,7	100		140,1	100		963,7	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		104459,4	100		9,8	100		139,9	100		958,6	100		in Betrieb
09:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		104161,3	100		9,8	100		140,3	100		951,6	100		in Betrieb
09:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		103373,1	100		9,6	100		140,0	100		958,8	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,2	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		102501,9	100		9,5	100		140,1	100		958,6	100		in Betrieb
10:30		4,9	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	94		19,1	100		1,9	100		0,1	100		102927,0	100		9,6	100		140,1	100		964,7	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		37,0	100		1,9	100		0,2	100		103758,1	100		9,5	100		140,4	100		954,8	100		in Betrieb
11:30		4,6	100		2,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,1	100		105400,7	100		9,7	100		140,0	100		957,0	100		in Betrieb
12:00		6,7	100		2,1	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		106839,6	100		10,0	100		139,9	100		947,7	100		in Betrieb
12:30		12,7	100		40,8	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		11,7	100		2,1	100		0,1	100		106745,9	100		10,4	100		139,8	100		941,3	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		14,5	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		13,5	100		2,2	100		0,2	100		105214,6	100		10,4	100		139,7	100		943,1	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,3	100		103637,3	100		9,8	100		140,7	100		950,7	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		105772,4	100		9,8	100		140,0	100		950,1	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		26,9	100		1,9	100		0,2	100		105200,6	100		9,9	100		140,0	100		954,8	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,2	100		105448,6	100		9,7	100		140,0	100		957,5	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		34,1	100		1,9	100		0,2	100		105188,9	100		9,7	100		140,0	100		957,2	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		15,3	100		1,9	100		0,1	100		104178,7	100		10,0	100		139,7	100		957,1	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		12,6	100		1,9	100		0,2	100		102561,7	100		9,6	100		140,0	100		959,7	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		12,8	100		1,9	100		0,2	100		102581,2	100		9,6	100		140,0	100		962,9	100		in Betrieb
17:30		4,9	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		101943,0	100		9,4	100		140,0	100		964,8	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,2	100		101845,5	100		9,7	100		139,9	100		955,8	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		29,6	100		1,9	100		0,2	100		101608,5	100		9,6	100		139,9	100		957,1	100		in Betrieb
19:00		3,9	85		0,0	85		0,0	100		2,7	85		0,25	100		30,5	85		1,9	85		0,1	85		101619,7	100		9,7	85		139,9	100		956,0	100		in Betrieb
19:30		7,4	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,26	100		30,4	79		2,0	79		0,2	79		101759,9	100		9,5	79		139,9	100		960,6	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,3	100		102920,6	100		9,5	100		140,0	100		958,1	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,1	100		1,9	100		0,1	100		104279,3	100		9,8	100		139,9	100		955,6	100		in Betrieb
21:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		17,7	100		1,9	100		0,2	100		102795,3	100		9,8	100		139,5	100		960,0	100		in Betrieb
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		102274,0	100											