

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 16/03/2025**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	Stato
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %					
00:30		5,8	100		0,0	100		0,02	100		2,9	100		0,25	100		16,7	100		1,9	100		0,1	100		103484,1	100		9,7	100		139,7	100		954,5	100	In marcia	
01:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		15,0	100		1,9	100		0,1	100		103396,3	100		9,7	100		139,7	100		956,9	100	In marcia	
01:30		4,3	100		0,1	100		0,01	100		3,6	100		0,26	100		14,4	100		2,0	100		0,2	100		102536,0	100		9,7	100		139,8	100		958,7	100	In marcia	
02:00		2,5	100		0,0	100		0,02	73		2,9	100		0,26	100		17,0	100		1,9	100		0,2	100		103670,2	100		9,6	100		139,9	100		960,7	100	In marcia	
02:30		3,1	100		0,5	100		0,07	100		2,3	100		0,26	94		24,9	100		1,9	100		0,3	100		103056,8	100		9,7	100		139,7	100		959,1	100	In marcia	
03:00		2,7	100		0,5	100		0,11	100		2,9	100		0,26	100		40,1	100		1,9	100		0,2	100		102742,1	100		9,7	100		140,0	100		954,9	100	In marcia	
03:30		4,3	100		2,7	100		0,16	100		2,9	100		0,26	100		40,5	100		1,9	100		0,3	100		104077,9	100		9,3	100		139,9	100		954,9	100	In marcia	
04:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,2	100		105552,3	100		9,9	100		139,8	100		955,6	100	In marcia	
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,2	100		105168,1	100		9,7	100		140,1	100		956,7	100	In marcia	
05:00		1,7	100		0,2	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		105132,8	100		9,8	100		139,7	100		957,8	100	In marcia	
05:30		2,8	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,2	100		104432,2	100		9,8	100		139,6	100		953,4	100	In marcia	
06:00		5,5	100		1,7	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,2	100		104258,7	100		9,8	100		139,9	100		952,3	100	In marcia	
06:30		4,7	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		14,2	100		1,9	100		0,2	100		104174,7	100		9,7	100		139,5	100		961,9	100	In marcia	
07:00		2,9	85		0,0	85		0,0	100		2,5	85		0,26	100		18,5	85		1,9	85		0,2	85		103211,4	100		9,6	85		139,5	100		954,1	100	In marcia	
07:30		3,8	78		0,0	78		0,0	100		2,4	78		0,25	100		19,6	78		1,9	78		0,3	78		102901,7	100		9,9	78		139,6	100		961,1	100	In marcia	
08:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,4	100		102595,8	100		9,5	100		140,3	100		957,9	100	In marcia	
08:30		3,9	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		103228,9	100		9,7	100		140,1	100		961,5	100	In marcia	
09:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		36,6	100		1,9	100		0,3	100		104004,4	100		9,8	100		140,5	100		961,8	100	In marcia	
09:30		4,3	100		2,7	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,4	100		103422,2	100		9,5	100		140,1	100		963,0	100	In marcia	
10:00		2,4	100		0,4	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,3	100		103916,1	100		9,7	100		140,4	100		956,5	100	In marcia	
10:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		30,1	100		1,9	100		0,3	100		105312,0	100		9,7	100		140,3	100		959,4	100	In marcia	
11:00		1,6	100		0,6	100		0,01	100		2,0	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,3	100		104866,3	100		9,9	100		139,9	100		953,8	100	In marcia	
11:30		2,0	100		1,2	100		0,01	100		1,9	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,3	100		105077,1	100		9,9	100		139,9	100		952,4	100	In marcia	
12:00		3,5	100		1,0	100		0,02	73		2,2	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,3	100		103844,7	100		9,5	100		140,3	100		974,5	100	In marcia	
12:30		2,5	100		1,7	100		0,02	100		1,7	100		0,26	100		19,0	98		1,9	100		0,3	100		104129,2	100		9,7	100		139,9	100		968,0	100	In marcia	
13:00		1,7	100		0,7	100		0,01	100		1,9	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,3	100		104531,5	100		9,8	100		139,9	100		955,9	100	In marcia	
13:30		5,4	100		1,3	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,3	100		104067,5	100		9,7	100		140,0	100		956,8	100	In marcia	
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,4	100		103966,6	100		9,6	100		140,0	100		964,6	100	In marcia	
14:30		3,1	100		0,3	100		0,0	100		1,9	100		0,25	94		24,1	100		1,9	100		0,3	100		104456,9	100		9,9	100		140,1	100		956,5	100	In marcia	
15:00		4,7	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,4	100		103370,7	100		9,6	100		140,2	100		962,9	100	In marcia	
15:30		3,9	100		0,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,3	100		103782,4	100		9,7	100		140,1	100		956,8	100	In marcia	
16:00		5,4	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,3	100		103706,8	100		9,5	100		140,2	100		956,7	100	In marcia	
16:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,3	100		104373,8	100		9,7	100		140,1	100		959,9	100	In marcia	
17:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,3	100		104469,8	100		9,7	100		140,4	100		958,8	100	In marcia	
17:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,3	100		104804,3	100		9,7	100		140,5	100		965,4	100	In marcia	
18:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		19,7	100		1,9	100		0,3	100		105145,9	100		9,8	100		139,9	100		963,5	100	In marcia	
18:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	95		14,9	100		1,9	100		0,4	100		104274,3	100		9,6	100		140,0	100		973,5	100	In marcia	
19:00		4,1	84		2,1	84		0,0	100		2,7	84		0,25	100		13,4	84		1,9	84		0,3	84		104193,5	100		9,9	84		140,0	100		965,5	100	In marcia	
19:30		2,5	80		0,0	80		0,0	100		3,0	80		0,26	100		20,2	80		1,9	80		0,2	80		102804,9	100		9,5	80		140,1	100		974,0	100	In marcia	
20:00		3,8	100		0,1	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		19,2	100		1,9	100		0,1	100		103775,2	100		9,7	100		139,7	100		971,4	100	In marcia	
20:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		26,0	100		1,9	100		0,2	100		102909,8	100		9,7	100		139,8	100		952,2	100	In marcia	
21:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		29,4	100		1,9	100		0,2	100		102509,8	100		9,6	100		139,8	100		960,9	100	In marcia	
21:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,8	100		0,0	100		0,02	100		2,9	100		0,25	100		16,7	100		1,9	100		0,1	100		103484,1	100		9,7	100		139,7	100		954,5	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		15,0	100		1,9	100		0,1	100		103396,3	100		9,7	100		139,7	100		956,9	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		0,1	100		0,01	100		3,6	100		0,26	100		14,4	100		2,0	100		0,2	100		102536,0	100		9,7	100		139,8	100		958,7	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,0	100		0,02	73		2,9	100		0,26	100		17,0	100		1,9	100		0,2	100		103670,2	100		9,6	100		139,9	100		960,7	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		0,5	100		0,07	100		2,3	100		0,26	94		24,9	100		1,9	100		0,3	100		103056,8	100		9,7	100		139,7	100		959,1	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,5	100		0,11	100		2,9	100		0,26	100		40,1	100		1,9	100		0,2	100		102742,1	100		9,7	100		140,0	100		954,9	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		2,7	100		0,16	100		2,9	100		0,26	100		40,5	100		1,9	100		0,3	100		104077,9	100		9,3	100		139,9	100		954,9	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,2	100		105552,3	100		9,9	100		139,8	100		955,6	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,2	100		105168,1	100		9,7	100		140,1	100		956,7	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		0,2	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		105132,8	100		9,8	100		139,7	100		957,8	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,2	100		104432,2	100		9,8	100		139,6	100		953,4	100		in Betrieb
06:00		5,5	100		1,7	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,2	100		102458,7	100		9,8	100		139,9	100		952,3	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		14,2	100		1,9	100		0,2	100		104174,7	100		9,7	100		139,5	100		961,9	100		in Betrieb
07:00		2,9	85		0,0	85		0,0	100		2,5	85		0,26	100		18,5	85		1,9	85		0,2	85		103211,4	100		9,6	85		139,5	100		954,1	100		in Betrieb
07:30		3,8	78		0,0	78		0,0	100		2,4	78		0,25	100		19,6	78		1,9	78		0,3	78		102901,7	100		9,9	78		139,6	100		961,1	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,4	100		102595,8	100		9,5	100		140,3	100		957,9	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		103228,9	100		9,7	100		140,1	100		961,5	100		in Betrieb
09:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		36,6	100		1,9	100		0,3	100		104004,4	100		9,8	100		140,5	100		961,8	100		in Betrieb
09:30		4,3	100		2,7	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,4	100		103422,2	100		9,5	100		140,1	100		963,0	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		0,4	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,3	100		103916,1	100		9,7	100		140,4	100		956,5	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		30,1	100		1,9	100		0,3	100		105312,0	100		9,7	100		140,3	100		959,4	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,6	100		0,01	100		2,0	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,3	100		104866,3	100		9,9	100		139,9	100		953,8	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		1,2	100		0,01	100		1,9	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,3	100		105077,1	100		9,9	100		139,9	100		952,4	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,0	100		0,02	73		2,2	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,3	100		103844,7	100		9,5	100		140,3	100		974,5	100		in Betrieb
12:30		2,5	100		1,7	100		0,02	100		1,7	100		0,26	100		19,0	98		1,9	100		0,3	100		104129,2	100		9,7	100		139,9	100		968,0	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		0,7	100		0,01	100		1,9	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,3	100		104531,5	100		9,8	100		139,9	100		955,9	100		in Betrieb
13:30		5,4	100		1,3	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,3	100		104067,5	100		9,7	100		140,0	100		956,8	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,4	100		103966,6	100		9,6	100		140,0	100		964,6	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,3	100		0,0	100		1,9	100		0,25	94		24,1	100		1,9	100		0,3	100		104456,9	100		9,9	100		140,1	100		956,5	100		in Betrieb
15:00		4,7	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,4	100		103370,7	100		9,6	100		140,2	100		962,9	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,3	100		103782,4	100		9,7	100		140,1	100		956,8	100		in Betrieb
16:00		5,4	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,3	100		103706,8	100		9,5	100		140,2	100		956,7	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,3	100		104373,8	100		9,7	100		140,1	100		959,9	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,3	100		104469,8	100		9,7	100		140,4	100		958,8	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,3	100		104804,3	100		9,7	100		140,5	100		965,4	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		19,7	100		1,9	100		0,3	100		105145,9	100		9,8	100		139,9	100		963,5	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	95		14,9	100		1,9	100		0,4	100		104274,3	100		9,6	100		140,0	100		973,5	100		in Betrieb
19:00		4,1	84		2,1	84		0,0	100		2,7	84		0,25	100		13,4	84		1,9	84		0,3	84		104193,5	100		9,9	84		140,0	100		965,5	100		in Betrieb
19:30		2,5	80		0,0	80		0,0	100		3,0	80		0,26	100		20,2	80		1,9	80		0,2	80		102804,9	100		9,5	80		140,1	100		974,0	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		0,1	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		19,2	100		1,9	100		0,1	100		103775,2	100		9,7	100		139,7	100		971,4	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		26,0	100		1,9	100		0,2	100		102909,8	100		9,7	100		139,8	100		952,2	100		in Betrieb
21:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		29,4	100		1,9	100		0,2	100		102509,8	100		9,6	100		139,8	100		960,9	100		in Betrieb
21:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,1	100		102700,9	100											