

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,3	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,1	100		102818,8	100		9,6	100		140,2	100		961,2	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,7	100		0,02	100		3,8	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		102845,6	100		9,7	100		140,1	100		965,1	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,0	100		0,16	100		3,5	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,2	100		102961,3	100		9,5	100		140,4	100		961,9	100	In marcia
02:00		5,1	100		0,3	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		20,9	100		1,9	100		0,1	100		103897,4	100		9,5	100		140,1	100		949,4	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		20,9	100		2,0	100		0,1	100		104038,5	100		9,8	100		140,1	100		950,9	100	In marcia
03:00		1,7	100		0,0	100		0,05	100		3,1	100		0,25	100		24,5	100		1,9	100		0,1	100		103197,9	100		9,8	100		140,2	100		965,0	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,1	100		102977,1	100		9,6	100		140,1	100		956,7	100	In marcia
04:00		3,2	100		1,6	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,2	100		103515,1	100		9,7	100		140,5	100		961,8	100	In marcia
04:30		2,5	100		2,7	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		103566,7	100		9,6	100		139,9	100		955,2	100	In marcia
05:00		1,8	100		1,0	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,1	100		104282,8	100		9,6	100		140,0	100		963,0	100	In marcia
05:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,1	100		104473,5	100		9,7	100		140,1	100		956,2	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,7	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		104371,1	100		9,7	100		139,9	100		966,4	100	In marcia
06:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,26	94		25,2	100		1,9	100		0,1	100		104621,4	100		9,5	100		140,0	100		970,3	100	In marcia
07:00		3,0	84		2,8	84		0,0	100		2,8	84		0,26	100		23,0	84		1,9	84		0,2	84		105155,4	100		9,7	84		140,0	100		960,1	100	In marcia
07:30		1,6	80		0,4	80		0,0	100		3,0	80		0,25	100		21,8	80		1,9	80		0,4	80		104512,6	100		9,9	80		139,9	100		957,4	100	In marcia
08:00		4,0	100		2,2	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,3	100		104707,2	100		9,9	100		140,1	100		950,7	100	In marcia
08:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,4	100		106082,2	100		9,8	100		140,2	100		953,2	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,4	100		107890,0	100		9,9	100		140,5	100		942,3	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,4	100		109879,8	100		10,0	100		140,2	100		958,7	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,6	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,4	100		109761,6	100		10,2	100		139,8	100		946,5	100	In marcia
10:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	94		16,2	100		1,9	100		0,3	100		108093,7	100		9,9	100		139,6	100		958,0	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,5	100		108501,2	100		10,1	100		140,1	100		955,6	100	In marcia
11:30		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,5	100		107755,0	100		9,7	100		139,9	100		968,1	100	In marcia
12:00		3,2	100		2,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,4	100		107379,1	100		9,7	100		140,2	100		959,7	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,4	100		107368,9	100		9,8	100		139,9	100		959,8	100	In marcia
13:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,4	100		106278,2	100		9,8	100		139,7	100		963,3	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,4	100		105872,3	100		9,9	100		140,0	100		962,3	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		105803,6	100		9,6	100		140,3	100		962,7	100	In marcia
14:30		1,6	100		2,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	94		22,6	100		1,9	100		0,4	100		105420,8	100		9,9	100		140,1	100		969,8	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		36,8	100		1,9	100		0,3	100		106150,3	100		9,7	100		140,5	100		969,1	100	In marcia
15:30		7,8	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,4	100		106356,8	100		9,8	100		140,0	100		966,1	100	In marcia
16:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		17,6	100		2,0	100		0,4	100		105523,4	100		9,7	100		139,9	100		963,9	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,4	100		105493,0	100		9,7	100		140,3	100		960,6	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,4	100		105467,6	100		9,8	100		140,1	100		959,4	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,3	100		104692,9	100		9,8	100		139,8	100		972,5	100	In marcia
18:00		4,8	100		0,2	100		0,0	73		6,5	100		0,25	100		17,8	100		1,9	100		0,3	100		104587,3	100		9,3	100		140,0	100		980,2	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,25	94		18,6	100		1,9	100		0,3	100		105129,5	100		9,7	100		139,9	100		970,3	100	In marcia
19:00		4,5	85		0,6	85		0,0	100		5,4	85		0,25	100		20,9	85		1,9	85		0,3	85		104408,9	100		9,9	85		139,6	100		957,8	100	In marcia
19:30		6,9	78		0,0	78		0,04	100		4,7	78		0,25	100		20,4	78		1,9	78		0,5	78		103568,2	100		9,7	78		139,8	100		967,4	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,5	100		102833,4	100		9,4	100		140,3	100		960,1	100	In marcia
20:30		3,3	100		0,1	100		0,06	100		4,1	100		0,25	100		38,0	100		1,9	100		0,5	100		103726,9	100		9,5	100		140,1	100		961,6	100	In marcia
21:00		8,3	100		1,1	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		33,5	100		2,0	100		0,5	100		104272,4	100		9,6	100		139,8	100		967,1	100	In marcia
21:30		3,9	100		0,0	100		0,07	100		5,4	100		0,25	100		26,8	100		2,0	100		0,5	100		105244,9	100		9,6	100		140,1	100		970,9	100	In marcia
22:00		1,9	100		0,0	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,3	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,1	100		102818,8	100	9,6	100		140,2	100		961,2	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,7	100		0,02	100		3,8	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		102845,6	100	9,7	100		140,1	100		965,1	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,0	100		0,16	100		3,5	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,2	100		102961,3	100	9,5	100		140,4	100		961,9	100		in Betrieb
02:00		5,1	100		0,3	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		20,9	100		1,9	100		0,1	100		103897,4	100	9,5	100		140,1	100		949,4	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		20,9	100		2,0	100		0,1	100		104038,5	100	9,8	100		140,1	100		950,9	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		0,0	100		0,05	100		3,1	100		0,25	100		24,5	100		1,9	100		0,1	100		103197,9	100	9,8	100		140,2	100		965,0	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,1	100		102977,1	100	9,6	100		140,1	100		956,7	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,6	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,2	100		103515,1	100	9,7	100		140,5	100		961,8	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		2,7	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		103566,7	100	9,6	100		139,9	100		955,2	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		1,0	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,1	100		104282,8	100	9,6	100		140,0	100		963,0	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,1	100		104473,5	100	9,7	100		140,1	100		956,2	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,7	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		104371,1	100	9,7	100		139,9	100		966,4	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,26	94		25,2	100		1,9	100		0,1	100		104621,4	100	9,5	100		140,0	100		970,3	100		in Betrieb
07:00		3,0	84		2,8	84		0,0	100		2,8	84		0,26	100		23,0	84		1,9	84		0,2	84		105155,4	100	9,7	84		140,0	100		960,1	100		in Betrieb
07:30		1,6	80		0,4	80		0,0	100		3,0	80		0,25	100		21,8	80		1,9	80		0,4	80		104512,6	100	9,9	80		139,9	100		957,4	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		2,2	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,3	100		104707,2	100	9,9	100		140,1	100		950,7	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,4	100		106082,2	100	9,8	100		140,2	100		953,2	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,4	100		107890,0	100	9,9	100		140,5	100		942,3	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,4	100		109879,8	100	10,0	100		140,2	100		958,7	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,6	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,4	100		109761,6	100	10,2	100		139,8	100		946,5	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	94		16,2	100		1,9	100		0,3	100		108093,7	100	9,9	100		139,6	100		958,0	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,5	100		108501,2	100	10,1	100		140,1	100		955,6	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,5	100		107755,0	100	9,7	100		139,9	100		968,1	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		2,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,4	100		107379,1	100	9,7	100		140,2	100		959,7	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,4	100		107368,9	100	9,8	100		139,9	100		959,8	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,4	100		106278,2	100	9,8	100		139,7	100		963,3	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,4	100		105872,3	100	9,9	100		140,0	100		962,3	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		105803,6	100	9,6	100		140,3	100		962,7	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		2,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	94		22,6	100		1,9	100		0,4	100		105420,8	100	9,9	100		140,1	100		969,8	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		36,8	100		1,9	100		0,3	100		106150,3	100	9,7	100		140,5	100		969,1	100		in Betrieb
15:30		7,8	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,4	100		106356,8	100	9,8	100		140,0	100		966,1	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		17,6	100		2,0	100		0,4	100		105523,4	100	9,7	100		139,9	100		963,9	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,4	100		105493,0	100	9,7	100		140,3	100		960,6	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,4	100		105467,6	100	9,8	100		140,1	100		959,4	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,3	100		104692,9	100	9,8	100		139,8	100		972,5	100		in Betrieb
18:00		4,8	100		0,2	100		0,0	73		6,5	100		0,25	100		17,8	100		1,9	100		0,3	100		104587,3	100	9,3	100		140,0	100		980,2	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,25	94		18,6	100		1,9	100		0,3	100		105129,5	100	9,7	100		139,9	100		970,3	100		in Betrieb
19:00		4,5	85		0,6	85		0,0	100		5,4	85		0,25	100		20,9	85		1,9	85		0,3	85		104408,9	100	9,9	85		139,6	100		957,8	100		in Betrieb
19:30		6,9	78		0,0	78		0,04	100		4,7	78		0,25	100		20,4	78		1,9	78		0,5	78		103568,2	100	9,7	78		139,8	100		967,4	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,5	100		102833,4	100	9,4	100		140,3	100		960,1	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		0,1	100		0,06	100		4,1	100		0,25	100		38,0	100		1,9	100		0,5	100		103726,9	100	9,5	100		140,1	100		961,6	100		in Betrieb
21:00		8,3	100		1,1	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		33,5	100		2,0	100		0,5	100		104272,4	100	9,6	100		139,8	100		967,1	100		in Betrieb
21:30		3,9	100		0,0	100		0,07	100		5,4	100		0,25	100		26,8	100		2,0	100		0,5	100		105244,9	100	9,6	100		140,1	100		970,9	100		in Betrieb
22:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100																									