

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/03/2025**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,8	100		0,0	100		0,18	100		4,4	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,4	100		105971,7	100		9,7	100		140,1	100		970,3	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,0	100		0,94	100		3,7	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,3	100		105801,0	100		9,7	100		140,2	100		969,2	100	In marcia
01:30		4,8	100		0,0	100		0,85	100		4,4	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,3	100		107086,2	100		9,7	100		140,2	100		967,5	100	In marcia
02:00		2,3	100		0,0	100		0,45	73		3,6	100		0,25	100		21,4	100		1,9	100		0,3	100		107516,9	100		10,0	100		140,0	100		957,9	100	In marcia
02:30		4,3	100		0,0	100		0,84	100		4,3	100		0,26	94		28,0	100		1,9	100		0,3	100		106556,0	100		9,7	100		140,5	100		963,1	100	In marcia
03:00		3,6	100		0,0	100		1,21	100		4,2	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,3	100		106940,9	100		9,8	100		140,4	100		965,9	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,0	100		2,19	100		3,6	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,3	100		107199,8	100		9,8	100		140,6	100		963,4	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,0	100		1,55	73		3,9	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,3	100		110161,7	100		10,0	100		141,1	100		951,5	100	In marcia
04:30		5,5	100		0,3	100		2,12	100		3,6	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,2	100		109121,4	100		10,0	100		140,5	100		962,3	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,0	100		0,41	100		4,6	100		0,25	100		17,0	100		1,9	100		0,3	100		108843,4	100		10,1	100		140,2	100		958,6	100	In marcia
05:30		2,9	100		0,0	100		0,67	100		4,0	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,3	100		106849,4	100		9,7	100		140,1	100		968,8	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,0	100		0,34	73		6,9	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		107394,1	100		9,8	100		140,0	100		964,4	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		0,7	100		5,5	100		0,26	94		26,9	100		1,9	100		0,3	100		107634,1	100		9,8	100		140,3	100		967,4	100	In marcia
07:00		4,9	85		0,0	85		0,95	100		5,0	85		0,26	100		28,7	85		1,9	85		0,3	85		107997,7	100		9,8	85		140,2	100		962,2	100	In marcia
07:30		5,2	78		0,3	78		0,45	100		4,2	78		0,25	100		15,9	78		1,9	78		0,0	78		107662,3	100		10,2	78		139,7	100		961,0	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,0	100		0,04	73		4,0	100		0,25	100		21,7	100		2,0	100		0,1	100		106790,4	100		10,0	100		140,5	100		960,6	100	In marcia
08:30		4,4	100		0,5	100		0,22	100		3,4	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		105883,2	100		9,9	100		140,4	100		963,9	100	In marcia
09:00		4,2	100		0,2	100		0,14	100		2,9	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,1	100		105002,1	100		9,9	100		140,3	100		963,8	100	In marcia
09:30		7,1	100		0,1	100		0,06	100		3,6	100		0,25	100		25,5	100		2,0	100		0,1	100		103433,2	100		9,5	100		139,9	100		969,6	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,1	100		104350,9	100		9,6	100		140,1	100		975,3	100	In marcia
10:30		1,7	100		0,0	100		0,05	100		3,8	100		0,26	94		27,6	100		1,9	100		0,0	100		104872,4	100		9,8	100		139,8	100		966,3	100	In marcia
11:00		2,5	100		0,0	100		0,14	100		4,1	100		0,26	100		33,9	100		1,9	100		0,1	100		105318,9	100		9,7	100		139,8	100		965,4	100	In marcia
11:30		6,8	100		0,9	100		0,12	100		3,1	100		0,26	100		33,6	100		1,9	100		0,0	100		105601,9	100		9,7	100		139,9	100		959,4	100	In marcia
12:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		29,5	100		2,0	100		0,0	100		105524,3	100		9,7	100		140,0	100		955,8	100	In marcia
12:30		2,4	100		0,0	100		0,03	100		2,9	100		0,26	100		23,0	98		1,9	100		0,2	100		105883,0	100		9,8	100		140,2	100		953,3	100	In marcia
13:00		1,9	100		0,0	100		0,07	100		3,2	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		105997,3	100		9,7	100		140,1	100		960,4	100	In marcia
13:30		2,6	100		0,6	100		0,07	100		3,8	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,1	100		105475,6	100		9,9	100		140,2	100		963,7	100	In marcia
14:00		3,4	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		105517,6	100		9,7	100		140,1	100		968,8	100	In marcia
14:30		4,3	100		2,1	100		0,0	100		2,7	100		0,27	94		16,6	100		1,9	100		3,2	100		105908,7	100		9,8	100		159,1	100		967,5	100	In marcia
15:00		2,0	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,38	100		26,6	100		1,9	100		22,3	100		105060,8	100		9,8	100		192,9	100		966,3	100	In marcia
15:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,32	100		26,2	100		1,9	100		10,6	100		105402,0	100		9,6	100		203,4	100		973,3	100	In marcia
16:00		4,6	100		1,8	100		0,0	73		2,9	100		0,31	100		25,5	100		1,9	100		5,5	100		105798,5	100		9,8	100		206,6	100		965,2	100	In marcia
16:30		3,2	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,3	100		28,1	100		1,9	100		4,2	100		105548,4	100		9,8	100		207,7	100		966,7	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,31	100		29,9	100		1,9	100		2,9	100		105329,7	100		9,7	100		201,3	100		965,9	100	In marcia
17:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,28	100		31,5	100		1,9	100		1,1	100		105631,0	100		9,8	100		173,2	100		958,3	100	In marcia
18:00		3,7	100		1,5	100		0,91	73		3,3	100		0,27	100		32,3	100		1,9	100		0,4	100		107102,7	100		9,7	100		155,9	100		965,6	100	In marcia
18:30		4,4	100		1,6	100		0,13	100		2,8	100		0,26	94		19,5	100		1,9	100		0,3	100		106835,5	100		10,0	100		145,1	100		960,0	100	In marcia
19:00		4,1	85		1,2	85		0,0	100		3,0	85		0,26	100		17,1	85		1,9	85		0,1	85		106316,8	100		10,1	85		141,4	100		954,1	100	In marcia
19:30		4,6	79		0,5	79		0,0	100		3,3	79		0,26	100		18,4	79		1,9	79		0,3	79		105599,1	100		10,1	79		140,0	100		960,4	100	In marcia
20:00		4,0	100		0,1	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		15,5	100		1,9	100		0,1	100		104257,5	100		10,1	100		139,6	100		959,8	100	In marcia
20:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		15,6	100		1,9	100		0,2	100		102451,8	100		9,9	100		140,1	100		960,0	100	In marcia
21:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,2	100		102087,3	100		9,7	100		140,1	100		963,0	100	In marcia
21:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		19,2	100		1,9	100		0,2	100		101303,4	100		9,9	100		139,8	100		964,2	100	In marcia
22:																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		0,0	100		0,18	100		4,4	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,4	100		105971,7	100	9,7	100		140,1	100		970,3	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,0	100		0,94	100		3,7	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,3	100		105801,0	100	9,7	100		140,2	100		969,2	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		0,0	100		0,85	100		4,4	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,3	100		107086,2	100	9,7	100		140,2	100		967,5	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		0,0	100		0,45	73		3,6	100		0,25	100		21,4	100		1,9	100		0,3	100		107516,9	100	10,0	100		140,0	100		957,9	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,0	100		0,84	100		4,3	100		0,26	94		28,0	100		1,9	100		0,3	100		106556,0	100	9,7	100		140,5	100		963,1	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,0	100		1,21	100		4,2	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,3	100		106940,9	100	9,8	100		140,4	100		965,9	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,0	100		2,19	100		3,6	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,3	100		107199,8	100	9,8	100		140,6	100		963,4	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,0	100		1,55	73		3,9	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,3	100		110161,7	100	10,0	100		141,1	100		951,5	100		in Betrieb
04:30		5,5	100		0,3	100		2,12	100		3,6	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,2	100		109121,4	100	10,0	100		140,5	100		962,3	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,0	100		0,41	100		4,6	100		0,25	100		17,0	100		1,9	100		0,3	100		108843,4	100	10,1	100		140,2	100		958,6	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		0,0	100		0,67	100		4,0	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,3	100		106849,4	100	9,7	100		140,1	100		968,8	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,0	100		0,34	73		6,9	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		107394,1	100	9,8	100		140,0	100		964,4	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,0	100		0,7	100		5,5	100		0,26	94		26,9	100		1,9	100		0,3	100		107634,1	100	9,8	100		140,3	100		967,4	100		in Betrieb
07:00		4,9	85		0,0	85		0,95	100		5,0	85		0,26	100		28,7	85		1,9	85		0,3	85		107997,7	100	9,8	85		140,2	100		962,2	100		in Betrieb
07:30		5,2	78		0,3	78		0,45	100		4,2	78		0,25	100		15,9	78		1,9	78		0,0	78		107662,3	100	10,2	78		139,7	100		961,0	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,0	100		0,04	73		4,0	100		0,25	100		21,7	100		2,0	100		0,1	100		106790,4	100	10,0	100		140,5	100		960,6	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,5	100		0,22	100		3,4	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		105883,2	100	9,9	100		140,4	100		963,9	100		in Betrieb
09:00		4,2	100		0,2	100		0,14	100		2,9	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,1	100		105002,1	100	9,9	100		140,3	100		963,8	100		in Betrieb
09:30		7,1	100		0,1	100		0,06	100		3,6	100		0,25	100		25,5	100		2,0	100		0,1	100		103433,2	100	9,5	100		139,9	100		969,6	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,1	100		104350,9	100	9,6	100		140,1	100		975,3	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		0,0	100		0,05	100		3,8	100		0,26	94		27,6	100		1,9	100		0,0	100		104872,4	100	9,8	100		139,8	100		966,3	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,0	100		0,14	100		4,1	100		0,26	100		33,9	100		1,9	100		0,1	100		105318,9	100	9,7	100		139,8	100		965,4	100		in Betrieb
11:30		6,8	100		0,9	100		0,12	100		3,1	100		0,26	100		33,6	100		1,9	100		0,0	100		105601,9	100	9,7	100		139,9	100		959,4	100		in Betrieb
12:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		29,5	100		2,0	100		0,0	100		105524,3	100	9,7	100		140,0	100		955,8	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		0,0	100		0,03	100		2,9	100		0,26	100		23,0	98		1,9	100		0,2	100		105883,0	100	9,8	100		140,2	100		953,3	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		0,0	100		0,07	100		3,2	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		105997,3	100	9,7	100		140,1	100		960,4	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		0,6	100		0,07	100		3,8	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,1	100		105475,6	100	9,9	100		140,2	100		963,7	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		105517,6	100	9,7	100		140,1	100		968,8	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		2,1	100		0,0	100		2,7	100		0,27	94		16,6	100		1,9	100		3,2	100		105908,7	100	9,8	100		159,1	100		967,5	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,38	100		26,6	100		1,9	100		22,3	100		105060,8	100	9,8	100		192,9	100		966,3	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,32	100		26,2	100		1,9	100		10,6	100		105402,0	100	9,6	100		203,4	100		973,3	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		1,8	100		0,0	73		2,9	100		0,31	100		25,5	100		1,9	100		5,5	100		105798,5	100	9,8	100		206,6	100		965,2	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,3	100		28,1	100		1,9	100		4,2	100		105548,4	100	9,8	100		207,7	100		966,7	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,31	100		29,9	100		1,9	100		2,9	100		105329,7	100	9,7	100		201,3	100		965,9	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,28	100		31,5	100		1,9	100		1,1	100		105631,0	100	9,8	100		173,2	100		958,3	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		1,5	100		0,91	73		3,3	100		0,27	100		32,3	100		1,9	100		0,4	100		107102,7	100	9,7	100		155,9	100		965,6	100		in Betrieb
18:30		4,4	100		1,6	100		0,13	100		2,8	100		0,26	94		19,5	100		1,9	100		0,3	100		106835,5	100	10,0	100		145,1	100		960,0	100		in Betrieb
19:00		4,1	85		1,2	85		0,0	100		3,0	85		0,26	100		17,1	85		1,9	85		0,1	85		106316,8	100	10,1	85		141,4	100		954,1	100		in Betrieb
19:30		4,6	79		0,5	79		0,0	100		3,3	79		0,26	100		18,4	79		1,9	79		0,3	79		105599,1	100	10,1	79		140,0	100		960,4	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		0,1	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		15,5	100		1,9	100		0,1	100		104257,5	100	10,1	100		139,6	100		959,8	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		15,6	100		1,9	100		0,2	100		102451,8	100	9,9	100		140,1	100		960,0	100		in Betrieb
21:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,2	100		102087,3	100	9,7	100		140,1	100		963,0	100		in Betrieb
21:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		19,2	100		1,9	100		0,2	100		101303,4	100	9,9	100		139,8	100		964,2	100		in Betrieb
22:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73																												