

**Termovalorizzatore Bolzano**

Date: 29/03/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		5,6	100		0,0	100		0,14	100		2,3	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		96533,9	100		9,8	100		140,0	100		943,6	100	In marcia
01:00		3,0	100		0,0	100		0,32	100		1,9	100		0,26	100		30,7	100		1,9	100		0,3	100		96673,2	100		9,5	100		140,1	100		950,9	100	In marcia
01:30		4,3	100		0,0	100		0,34	100		2,0	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,3	100		98055,1	100		9,7	100		139,8	100		948,8	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,3	100		98348,8	100		9,9	100		139,9	100		937,9	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	95		33,5	100		1,9	100		0,3	100		98654,2	100		10,1	100		139,9	100		937,6	100	In marcia
03:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,3	100		98263,3	100		10,1	100		139,9	100		938,4	100	In marcia
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,3	100		97709,9	100		9,8	100		140,0	100		950,3	100	In marcia
04:00		1,6	100		0,0	100		0,05	73		2,5	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,3	100		98708,1	100		9,9	100		140,3	100		947,9	100	In marcia
04:30		3,3	100		0,0	100		0,1	100		2,4	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,3	100		98766,7	100		10,1	100		139,7	100		943,2	100	In marcia
05:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,3	100		98505,6	100		9,9	100		139,8	100		951,8	100	In marcia
05:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		11,5	100		1,9	100		0,2	100		98806,7	100		10,0	100		139,9	100		942,1	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,0	100		0,14	73		2,7	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,3	100		97594,0	100		9,9	100		140,1	100		940,5	100	In marcia
06:30		2,9	100		0,0	100		0,05	100		2,9	100		0,26	94		23,7	100		1,9	100		0,3	100		96575,4	100		10,0	100		140,1	100		944,5	100	In marcia
07:00		4,1	84		0,0	84		0,34	100		2,0	84		0,26	100		27,3	84		1,9	84		0,3	84		95443,8	100		9,7	84		140,0	100		950,5	100	In marcia
07:30		4,1	79		0,1	79		0,49	100		2,0	79		0,26	100		38,3	79		1,9	79		0,0	79		96245,4	100		9,9	79		139,9	100		947,6	100	In marcia
08:00		5,7	100		0,0	100		0,17	73		2,2	100		0,26	100		39,6	100		1,9	100		0,0	100		96296,0	100		9,9	100		139,9	100		944,4	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,0	100		0,24	100		2,3	100		0,26	100		40,2	100		1,9	100		0,0	100		96856,4	100		9,8	100		139,9	100		945,8	100	In marcia
09:00		3,6	100		0,0	100		0,16	100		1,8	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		96414,6	100		10,0	100		139,9	100		941,7	100	In marcia
09:30		3,9	100		0,0	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		96677,8	100		9,8	100		140,2	100		942,3	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,0	100		0,01	73		1,9	100		0,25	100		19,5	100		1,8	100		0,0	100		95805,2	100		9,9	100		139,6	100		940,6	100	In marcia
10:30		2,4	100		0,1	100		0,0	100		1,9	100		0,26	94		21,8	100		1,9	100		0,0	100		96457,1	100		9,9	100		139,8	100		943,2	100	In marcia
11:00		4,4	100		1,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		96449,2	100		9,9	100		139,7	100		948,9	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		95628,7	100		9,8	100		139,3	100		953,6	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		32,5	100		1,8	100		0,0	100		96460,2	100		9,7	100		139,8	100		955,4	100	In marcia
12:30		2,0	100		0,1	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		28,1	100		1,9	100		0,0	100		96652,6	100		10,0	100		139,7	100		946,1	100	In marcia
13:00		4,5	100		0,6	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		96334,6	100		9,8	100		140,0	100		947,5	100	In marcia
13:30		4,8	100		0,2	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,0	100		96855,2	100		10,0	100		139,5	100		931,4	100	In marcia
14:00		2,9	100		0,2	100		0,0	73		1,7	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,0	100		97371,1	100		9,9	100		139,7	100		931,8	100	In marcia
14:30		4,1	100		0,8	100		0,0	100		1,7	100		0,26	94		22,4	100		1,9	100		0,0	100		97464,7	100		10,0	100		139,6	100		928,5	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		96869,8	100		10,0	100		139,6	100		942,2	100	In marcia
15:30		5,4	100		0,1	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,0	100		97792,2	100		10,0	100		139,6	100		938,5	100	In marcia
16:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		97779,8	100		9,9	100		139,9	100		944,4	100	In marcia
16:30		3,5	100		0,0	100		0,01	100		2,3	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		98131,8	100		10,0	100		140,2	100		936,2	100	In marcia
17:00		5,8	100		0,0	100		0,01	100		2,5	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		98157,2	100		10,1	100		140,1	100		937,3	100	In marcia
17:30		2,4	100		0,0	100		0,01	100		3,9	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,0	100		98131,5	100		9,7	100		140,2	100		950,9	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		98913,9	100		10,0	100		140,3	100		944,6	100	In marcia
18:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	94		29,1	100		1,9	100		0,0	100		98359,6	100		10,0	100		140,0	100		938,9	100	In marcia
19:00		2,6	85		0,0	85		0,0	100		2,0	85		0,26	100		34,0	85		1,9	85		0,0	85		98201,6	100		9,9	85		140,0	100		937,1	100	In marcia
19:30		5,8	79		0,0	79		0,0	100		2,5	79		0,26	100		20,3	79		1,9	79		0,2	79		99576,5	100		10,4	79		139,9	100		935,5	100	In marcia
20:00		6,1	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		98473,0	100		9,7	100		139,6	100		946,6	100	In marcia
20:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		15,7	100		1,9	100		0,2	100		99269,8	100		10,1	100		139,6	100		946,5	100	In marcia
21:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,2	100		98733,3	100		9,9	100		140,0	100		946,8	100	In marcia
21:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,3	100		98741,0	100		10,0	100		140,2	100		949,8	100	In marcia
22:00		3,7	100		0,0	100		0,02	74		2,5	100		0,26	100																						

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,6	100		0,0	100		0,14	100		2,3	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		96533,9	100		9,8	100		140,0	100		943,6	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		0,0	100		0,32	100		1,9	100		0,26	100		30,7	100		1,9	100		0,3	100		96673,2	100		9,5	100		140,1	100		950,9	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		0,0	100		0,34	100		2,0	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,3	100		98055,1	100		9,7	100		139,8	100		948,8	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,3	100		98348,8	100		9,9	100		139,9	100		937,9	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	95		33,5	100		1,9	100		0,3	100		98654,2	100		10,1	100		139,9	100		937,6	100		in Betrieb
03:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,3	100		98263,3	100		10,1	100		139,9	100		938,4	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,3	100		97709,9	100		9,8	100		140,0	100		950,3	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		0,0	100		0,05	73		2,5	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,3	100		98708,1	100		9,9	100		140,3	100		947,9	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		0,0	100		0,1	100		2,4	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,3	100		98766,7	100		10,1	100		139,7	100		943,2	100		in Betrieb
05:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,3	100		98505,6	100		9,9	100		139,8	100		951,8	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		11,5	100		1,9	100		0,2	100		98806,7	100		10,0	100		139,9	100		942,1	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,0	100		0,14	73		2,7	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,3	100		97594,0	100		9,9	100		140,1	100		940,5	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,0	100		0,05	100		2,9	100		0,26	94		23,7	100		1,9	100		0,3	100		96575,4	100		10,0	100		140,1	100		944,5	100		in Betrieb
07:00		4,1	84		0,0	84		0,34	100		2,0	84		0,26	100		27,3	84		1,9	84		0,3	84		95443,8	100		9,7	84		140,0	100		950,5	100		in Betrieb
07:30		4,1	79		0,1	79		0,49	100		2,0	79		0,26	100		38,3	79		1,9	79		0,0	79		96245,4	100		9,9	79		139,9	100		947,6	100		in Betrieb
08:00		5,7	100		0,0	100		0,17	73		2,2	100		0,26	100		39,6	100		1,9	100		0,0	100		96296,0	100		9,9	100		139,9	100		944,4	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		0,0	100		0,24	100		2,3	100		0,26	100		40,2	100		1,9	100		0,0	100		96856,4	100		9,8	100		139,9	100		945,8	100		in Betrieb
09:00		3,6	100		0,0	100		0,16	100		1,8	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		96414,6	100		10,0	100		139,9	100		941,7	100		in Betrieb
09:30		3,9	100		0,0	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		96677,8	100		9,8	100		140,2	100		942,3	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,0	100		0,01	73		1,9	100		0,25	100		19,5	100		1,8	100		0,0	100		95805,2	100		9,9	100		139,6	100		940,6	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,1	100		0,0	100		1,9	100		0,26	94		21,8	100		1,9	100		0,0	100		96457,1	100		9,9	100		139,8	100		943,2	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		1,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		96449,2	100		9,9	100		139,7	100		948,9	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		95628,7	100		9,8	100		139,3	100		953,6	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		32,5	100		1,8	100		0,0	100		96460,2	100		9,7	100		139,8	100		955,4	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		0,1	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		28,1	100		1,9	100		0,0	100		96652,6	100		10,0	100		139,7	100		946,1	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		0,6	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		96334,6	100		9,8	100		140,0	100		947,5	100		in Betrieb
13:30		4,8	100		0,2	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,0	100		96855,2	100		10,0	100		139,5	100		931,4	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		0,2	100		0,0	73		1,7	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,0	100		97371,1	100		9,9	100		139,7	100		931,8	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		0,8	100		0,0	100		1,7	100		0,26	94		22,4	100		1,9	100		0,0	100		97464,7	100		10,0	100		139,6	100		928,5	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		96869,8	100		10,0	100		139,6	100		942,2	100		in Betrieb
15:30		5,4	100		0,1	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,0	100		97792,2	100		10,0	100		139,6	100		938,5	100		in Betrieb
16:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		97779,8	100		9,9	100		139,9	100		944,4	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		0,0	100		0,01	100		2,3	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		98131,8	100		10,0	100		140,2	100		936,2	100		in Betrieb
17:00		5,8	100		0,0	100		0,01	100		2,5	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		98157,2	100		10,1	100		140,1	100		937,3	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,0	100		0,01	100		3,9	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,0	100		98131,5	100		9,7	100		140,2	100		950,9	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		98913,9	100		10,0	100		140,3	100		944,6	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	94		29,1	100		1,9	100		0,0	100		98359,6	100		10,0	100		140,0	100		938,9	100		in Betrieb
19:00		2,6	85		0,0	85		0,0	100		2,0	85		0,26	100		34,0	85		1,9	85		0,0	85		98201,6	100		9,9	85		140,0	100		937,1	100		in Betrieb
19:30		5,8	79		0,0	79		0,0	100		2,5	79		0,26	100		20,3	79		1,9	79		0,2	79		99576,5	100		10,4	79		139,9	100		935,5	100		in Betrieb
20:00		6,1	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		98473,0	100		9,7	100		139,6	100		946,6	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		15,7	100		1,9	100		0,2	100		99269,8	100		10,1	100		139,6	100		946,5	100		in Betrieb
21:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,2	100		98733,3	100		9,9	100		140,0	100		946,8	100		in Betrieb
21:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,3	100		98741,0	100		10,0	100								