

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 14/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30																																					Fermo
01:00																																					Fermo
01:30																																					Fermo
02:00																																					Fermo
02:30																																					Fermo
03:00																																					Fermo
03:30																																					In marcia senza rifiuto
04:00																																					In marcia senza rifiuto
04:30																																					In marcia senza rifiuto
05:00																																					In marcia senza rifiuto
05:30																																					In marcia senza rifiuto
06:00																																					In marcia senza rifiuto
06:30																																					In marcia senza rifiuto
07:00																																					In marcia senza rifiuto
07:30																																					In marcia senza rifiuto
08:00																																					In marcia senza rifiuto
08:30																																					In marcia senza rifiuto
09:00																																					In marcia senza rifiuto
09:30																																					In marcia senza rifiuto
10:00																																					In marcia senza rifiuto
10:30																																					In marcia senza rifiuto
11:00																																					In marcia senza rifiuto
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		29,1	100		0,34	100		72,8	100		2,5	100		0,7	100		103696,2	100		9,0	100		183,8	100		965,3	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,29	100		76,0	100		2,5	100		0,3	100		103904,0	100		8,9	100		161,7	100		975,3	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		15,4	100		0,28	100		49,9	100		2,4	100		0,2	100		107945,6	100		9,4	100		150,5	100		955,1	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		49,0	100		2,4	100		0,2	100		108895,3	100		9,8	100		143,1	100		979,8	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		50,6	100		2,5	100		0,2	100		108067,9	100		9,6	100		141,5	100		979,3	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		39,5	100		2,4	100		0,1	100		109708,6	100		9,7	100		140,2	100		975,9	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	94		23,4	100		2,4	100		0,1	100		109824,5	100		9,8	100		139,7	100		963,9	100	In marcia
15:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		12,0	100		2,4	100		0,0	100		107776,7	100		9,9	100		139,4	100		956,7	100	In marcia
15:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		10,3	100		2,4	100		0,1	100		108088,1	100		9,9	100		140,0	100		968,3	100	In marcia
16:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		8,0	100		2,4	100		0,1	100		106701,1	100		9,7	100		139,7	100		983,8	100	In marcia
16:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		9,3	92		2,4	100		0,1	100		105572,3	100		9,8	100		140,0	100		979,2	100	In marcia
17:00		4,6	100		0,1	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		10,0	100		2,4	100		0,1	100		105782,5	100		9,6	100		140,1	100		994,4	100	In marcia
17:30		4,4	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		13,0	100		2,4	100		0,1	100		104904,6	100		9,7	100		140,0	100		983,7	100	In marcia
18:00		5,9	100		2,1	100		0,0	100		7,6	100		0,26	100		17,5	100		2,4	100		0,1	100		106296,9	100		9,4	100		140,2	100		985,0	100	In marcia
18:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	94		19,1	100		2,4	100		0,0	100		107690,0	100		9,8	100		140,2	100		988,9	100	In marcia
19:00		3,2	85		0,0	85		0,0	100		4,2	85		0,26	100		20,6	85		2,4	85		0,2	85		106704,8	100		9,8	85		140,0	100		983,0	100	In marcia
19:30		5,1	79		0,0	79		0,0	100		5,1	79		0,26	100		30,2	79		2,4	79		0,0	79		106028,7	100		9,6	79		140,0	100		987,4	100	In marcia
20:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		41,2	100		2,4	100		0,0	100		107749,1	100		9,5	100		140,5	100		992,9	100	In marcia
20:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		40,3	100		2,4	100		0,0	100		109131,8	100		9,8	100		140,3	100		1000,1	100	In marcia
21:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		32,1	100		2,4	100		0,0	100		108704,9	100		9,8	100		140,0	100		988,4	100	In marcia
21:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		28,4	100		2,4	100		0,0	100		109056,1	100		9,8	100		140,1	100		982,9	100	In marcia
22:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		31,0	100		2,4	100		0,0	100		108702,1	100		9,6	100		140,3	100		992,0	100	In marcia
22:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		5,5	100		0,26	94		22,3	100		2,4	100		0,0	100		108707,5	100		10,0	100		140,0	100		975,6	100	In marcia
23:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		18,0	100		2,4	100		0,0	100		107520,2	100		9,7	100		140,0	100		989,0	100	In marcia
23:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		19,1	100		2,4	100		0,0	100		108438,9	100		9,6	100		140,2	100		994,7	100	In marcia
24:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		22,0	100		2,4	100		0,0	100		108494,7	100		9,7	100		140,3	100		989,4	100	In marcia
MIN		1,6			0			0			3,7			0,26			8			2,4			0														

Report Halbstündiger Mittelwert

NOTE:	Berechnungen nach GvD Nr. 152/2006	Berechnungen der CO-Parameter nach GvD Nr. 152/2006 (Schwelle 95%)
(1) Mittelwert-Aufzeichnung nicht vorhanden	Die Ergebnisse der Emissionsmessungen beziehen sich auf einen	96 Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO.
(2) Ungültiger Mittelwert	Bezugssauerstoffgehalt von 11% Vol.	78 Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO mit Anlage in Betrieb.
(5) Grenzwertüberschreitung		0 Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO über den Grenzwert von 150 mg/Nm3 (mit Anlage in Betrieb)
(7) Nicht berechneter Mittelwert		78 Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO unter den Grenzwert von 150 mg/Nm3 (mit Anlage in Betrieb)
(9) Messbereichsendwert überschritten		100 % Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO unter den Grenzwert von 150 mg/Nm3 (mit Anlage in Betrieb)