

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 17/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,4	100		0,1	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		14,9	100		2,2	100		0,0	100		108648,4	100		9,9	100		140,1	100	980,0	100	In marcia	
01:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		17,8	100		2,2	100		0,0	100		108795,4	100		9,9	100		140,1	100	987,6	100	In marcia	
01:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		23,3	100		2,2	100		0,0	100		108841,1	100		9,8	100		139,9	100	989,3	100	In marcia	
02:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		27,9	100		2,2	100		0,1	100		110609,5	100		9,8	100		140,1	100	986,3	100	In marcia	
02:30		5,6	100		1,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	94		33,9	100		2,2	100		0,0	100		111307,3	100		10,0	100		139,8	100	974,6	100	In marcia	
03:00		5,9	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		30,6	100		2,2	100		0,0	100		110662,0	100		9,9	100		139,7	100	987,6	100	In marcia	
03:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,8	100		2,2	100		0,0	100		110659,6	100		10,0	100		140,0	100	987,8	100	In marcia	
04:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		36,1	100		2,2	100		0,0	100		109648,3	100		10,0	100		139,9	100	979,8	100	In marcia	
04:30		4,1	100		0,1	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		30,3	100		2,2	100		0,0	100		110975,8	100		9,9	100		140,0	100	984,5	100	In marcia	
05:00		4,2	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,3	100		2,2	100		0,0	100		110252,2	100		10,0	100		139,8	100	983,3	100	In marcia	
05:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,0	100		2,2	100		0,0	100		109926,8	100		9,9	100		140,0	100	985,6	100	In marcia	
06:00		5,1	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		18,2	100		2,3	100		0,0	100		110529,5	100		10,0	100		139,9	100	979,5	100	In marcia	
06:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	94		18,5	100		2,2	100		0,0	100		109911,6	100		9,9	100		140,0	100	980,4	100	In marcia	
07:00		3,5	85		0,0	85		0,0	100		4,4	85		0,26	100		13,1	85		2,2	85		0,0	85		110026,8	100		9,9	85		139,9	100	993,4	100	In marcia	
07:30		4,2	79		0,2	79		0,0	100		7,1	79		0,26	100		13,6	79		2,2	79		0,1	79		110088,6	100		10,1	79		139,7	100	986,2	100	In marcia	
08:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		21,8	100		2,2	100		0,1	100		108166,0	100		9,9	100		139,9	100	982,3	100	In marcia	
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		20,8	100		2,2	100		0,1	100		107392,6	100		9,7	100		140,0	100	992,3	100	In marcia	
09:00		4,6	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		26,7	100		2,2	100		0,1	100		107704,0	100		9,8	100		140,0	100	986,2	100	In marcia	
09:30		3,1	100		0,2	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		40,0	100		2,2	100		0,1	100		107580,9	100		9,6	100		140,2	100	984,4	100	In marcia	
10:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		46,5	100		2,2	100		0,1	100		110662,7	100		10,3	100		140,6	100	964,8	100	In marcia	
10:30		3,6	100		0,8	100		0,0	73		3,4	100		0,26	95		43,2	100		2,2	100		0,1	100		110802,7	100		9,7	100		140,4	100	986,6	100	In marcia	
11:00		4,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,6	100		2,2	100		0,0	100		110698,9	100		9,8	100		140,0	100	984,1	100	In marcia	
11:30		4,1	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		27,7	100		2,2	100		0,1	100		111848,6	100		9,8	100		140,0	100	982,0	100	In marcia	
12:00		3,8	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		22,7	100		2,2	100		0,0	100		112066,8	100		10,1	100		139,5	100	979,8	100	In marcia	
12:30		3,9	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		11,6	100		2,2	100		0,1	100		109899,5	100		10,0	100		139,5	100	980,7	100	In marcia	
13:00		2,9	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,4	100		2,2	100		0,0	100		109190,7	100		9,8	100		139,9	100	985,9	100	In marcia	
13:30		3,0	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		10,7	96		2,2	100		0,2	100		108480,9	100		9,8	100		140,1	100	983,4	100	In marcia	
14:00		2,8	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,9	100		2,2	100		0,0	100		108515,8	100		9,7	100		140,3	100	986,5	100	In marcia	
14:30		3,3	100		1,3	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		15,9	100		2,2	100		0,1	100		108535,6	100		9,8	100		139,7	100	987,9	100	In marcia	
15:00		3,2	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,5	100		2,2	100		0,1	100		108292,1	100		9,7	100		139,8	100	985,9	100	In marcia	
15:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,8	100		2,2	100		0,0	100		108287,4	100		9,7	100		139,8	100	987,0	100	In marcia	
16:00		5,0	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		36,5	100		2,2	100		0,1	100		108736,6	100		9,7	100		139,9	100	983,1	100	In marcia	
16:30		3,0	100		0,6	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		36,8	100		2,2	100		0,1	100		109121,5	100		9,8	100		139,9	100	987,1	100	In marcia	
17:00		3,8	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		26,5	100		2,2	100		0,1	100		109212,3	100		9,8	100		139,8	100	985,9	100	In marcia	
17:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,5	100		2,2	100		0,0	100		109195,4	100		10,0	100		139,7	100	972,5	100	In marcia	
18:00		4,2	100		1,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,0	100		2,2	100		0,1	100		108599,2	100		9,9	100		139,6	100	977,4	100	In marcia	
18:30		4,4	100		1,2	100		0,0	73		2,7																										

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 17/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,4	100		0,1	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		14,9	100		2,2	100		0,0	100		108648,4	100		9,9	100		140,1	100	980,0	100	in Betrieb	
01:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		17,8	100		2,2	100		0,0	100		108795,4	100		9,9	100		140,1	100	987,6	100	in Betrieb	
01:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		23,3	100		2,2	100		0,0	100		108841,1	100		9,8	100		139,9	100	989,3	100	in Betrieb	
02:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		27,9	100		2,2	100		0,1	100		110609,5	100		9,8	100		140,1	100	986,3	100	in Betrieb	
02:30		5,6	100		1,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	94		33,9	100		2,2	100		0,0	100		111307,3	100		10,0	100		139,8	100	974,6	100	in Betrieb	
03:00		5,9	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		30,6	100		2,2	100		0,0	100		110662,0	100		9,9	100		139,7	100	987,6	100	in Betrieb	
03:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,8	100		2,2	100		0,0	100		110659,6	100		10,0	100		140,0	100	987,8	100	in Betrieb	
04:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		36,1	100		2,2	100		0,0	100		109648,3	100		10,0	100		139,9	100	979,8	100	in Betrieb	
04:30		4,1	100		0,1	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		30,3	100		2,2	100		0,0	100		110975,8	100		9,9	100		140,0	100	984,5	100	in Betrieb	
05:00		4,2	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,3	100		2,2	100		0,0	100		110252,2	100		10,0	100		139,8	100	983,3	100	in Betrieb	
05:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,0	100		2,2	100		0,0	100		109926,8	100		9,9	100		140,0	100	985,6	100	in Betrieb	
06:00		5,1	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		18,2	100		2,3	100		0,0	100		110529,5	100		10,0	100		139,9	100	979,5	100	in Betrieb	
06:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	94		18,5	100		2,2	100		0,0	100		109911,6	100		9,9	100		140,0	100	980,4	100	in Betrieb	
07:00		3,5	85		0,0	85		0,0	100		4,4	85		0,26	100		13,1	85		2,2	85		0,0	85		110026,8	100		9,9	85		139,9	100	993,4	100	in Betrieb	
07:30		4,2	79		0,2	79		0,0	100		7,1	79		0,26	100		13,6	79		2,2	79		0,1	79		110088,6	100		10,1	79		139,7	100	986,2	100	in Betrieb	
08:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		21,8	100		2,2	100		0,1	100		108166,0	100		9,9	100		139,9	100	982,3	100	in Betrieb	
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		20,8	100		2,2	100		0,1	100		107392,6	100		9,7	100		140,0	100	992,3	100	in Betrieb	
09:00		4,6	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		26,7	100		2,2	100		0,1	100		107704,0	100		9,8	100		140,0	100	986,2	100	in Betrieb	
09:30		3,1	100		0,2	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		40,0	100		2,2	100		0,1	100		107580,9	100		9,6	100		140,2	100	984,4	100	in Betrieb	
10:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		46,5	100		2,2	100		0,1	100		110662,7	100		10,3	100		140,6	100	964,8	100	in Betrieb	
10:30		3,6	100		0,8	100		0,0	73		3,4	100		0,26	95		43,2	100		2,2	100		0,1	100		110802,7	100		9,7	100		140,4	100	986,6	100	in Betrieb	
11:00		4,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,6	100		2,2	100		0,0	100		110698,9	100		9,8	100		140,0	100	984,1	100	in Betrieb	
11:30		4,1	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		27,7	100		2,2	100		0,1	100		111848,6	100		9,8	100		140,0	100	982,0	100	in Betrieb	
12:00		3,8	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		22,7	100		2,2	100		0,0	100		112066,8	100		10,1	100		139,5	100	979,8	100	in Betrieb	
12:30		3,9	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		11,6	100		2,2	100		0,1	100		109899,5	100		10,0	100		139,5	100	980,7	100	in Betrieb	
13:00		2,9	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,4	100		2,2	100		0,0	100		109190,7	100		9,8	100		139,9	100	985,9	100	in Betrieb	
13:30		3,0	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		10,7	96		2,2	100		0,2	100		108480,9	100		9,8	100		140,1	100	983,4	100	in Betrieb	
14:00		2,8	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,9	100		2,2	100		0,0	100		108515,8	100		9,7	100		140,3	100	986,5	100	in Betrieb	
14:30		3,3	100		1,3	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		15,9	100		2,2	100		0,1	100		108535,6	100		9,8	100		139,7	100	987,9	100	in Betrieb	
15:00		3,2	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,5	100		2,2	100		0,1	100		108292,1	100		9,7	100		139,8	100	985,9	100	in Betrieb	
15:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,8	100		2,2	100		0,0	100		108287,4	100		9,7	100		139,8	100	987,0	100	in Betrieb	
16:00		5,0	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		36,5	100		2,2	100		0,1	100		108736,6	100		9,7	100		139,9	100	983,1	100	in Betrieb	
16:30		3,0	100		0,6	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		36,8	100		2,2	100		0,1	100		109121,5	100		9,8	100		139,9	100	987,1	100	in Betrieb	
17:00		3,8	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		26,5	100		2,2	100		0,1	100		109212,3	100		9,8	100		139,8	100	985,9	100	in Betrieb	
17:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,5	100		2,2	100		0,0	100		109195,4	100		10,0	100		139,7	100	972,5	100	in Betrieb	
18:00		4,2	100		1,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,0	100		2,2	100		0,1	100		108599,2	100		9,9	100		139,6	100	977,4	100	in Betrieb	
18:30		4,4	100		1,2	100		0,0	73		2,7	100																									