

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/04/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		20,0	100		2,1	100		0,0	100		108038,9	100		9,9	100		139,9	100		965,8	100		In marcia
01:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,2	100		2,1	100		0,0	100		108328,5	100		9,9	100		139,8	100		958,7	100		In marcia
01:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		20,4	100		2,1	100		0,0	100		109698,4	100		10,0	100		139,7	100		967,5	100		In marcia
02:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		29,8	100		2,1	100		0,0	100		108976,7	100		9,9	100		139,8	100		958,7	100		In marcia
02:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	94		34,3	100		2,1	100		0,0	100		109837,8	100		9,9	100		139,9	100		960,7	100		In marcia
03:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		34,3	100		2,1	100		0,0	100		109476,4	100		9,9	100		139,6	100		959,4	100		In marcia
03:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		29,6	100		2,1	100		0,0	100		109808,0	100		10,1	100		139,7	100		964,8	100		In marcia
04:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		22,3	100		2,1	100		0,0	100		109737,0	100		9,9	100		139,5	100		968,0	100		In marcia
04:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		18,4	100		2,1	100		0,0	100		109515,1	100		9,9	100		139,7	100		970,8	100		In marcia
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		19,1	100		2,1	100		0,0	100		109524,1	100		9,9	100		139,7	100		965,9	100		In marcia
05:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,3	100		2,1	100		0,0	100		109811,8	100		9,9	100		139,8	100		969,1	100		In marcia
06:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		25,8	100		2,1	100		0,0	100		110206,0	100		9,9	100		139,8	100		969,0	100		In marcia
06:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	94		23,0	100		2,1	100		0,0	100		110258,7	100		10,0	100		139,9	100		960,3	100		In marcia
07:00		4,2	86		0,0	86		0,0	100		4,1	86		0,26	100		22,6	86		2,1	86		0,0	86		110401,6	100		10,0	86		139,6	100		965,9	100		In marcia
07:30		3,5	78		0,0	78		0,0	100		3,6	78		0,26	100		19,9	78		2,1	78		0,2	78		109827,1	100		10,1	78		139,7	100		959,1	100		In marcia
08:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,7	100		2,1	100		0,2	100		109116,1	100		9,7	100		139,7	100		968,3	100		In marcia
08:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		26,3	100		2,1	100		0,1	100		110284,0	100		10,2	100		139,7	100		956,2	100		In marcia
09:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		42,2	100		2,1	100		0,0	100		110234,8	100		9,9	100		140,0	100		958,7	100		In marcia
09:30		4,1	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,9	100		2,1	100		0,2	100		112028,4	100		9,9	100		139,8	100		965,2	100		In marcia
10:00		3,1	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,3	100		2,1	100		0,1	100		111386,8	100		10,1	100		139,6	100		962,9	100		In marcia
10:30		4,9	100		1,8	100		0,0	73		2,7	100		0,25	94		14,5	100		2,1	100		0,0	100		109900,8	100		9,9	100		139,3	100		974,2	100		In marcia
11:00		3,7	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		13,0	100		2,1	100		0,0	100		108826,8	100		10,0	100		140,0	100		966,7	100		In marcia
11:30		2,9	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,3	100		2,1	100		0,1	100		107827,5	100		9,8	100		139,9	100		962,9	100		In marcia
12:00		3,6	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,1	100		109014,6	100		9,8	100		140,1	100		967,8	100		In marcia
12:30		4,2	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		26,2	100		2,1	100		0,1	100		108987,9	100		9,8	100		140,0	100		971,0	100		In marcia
13:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,7	100		2,1	100		0,1	100		109146,5	100		10,2	100		140,1	100		965,4	100		In marcia
13:30		2,3	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		37,9	100		2,1	100		0,1	100		108192,1	100		10,0	100		140,5	100		956,2	100		In marcia
14:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		47,9	100		2,1	100		0,1	100		110097,0	100		9,9	100		140,9	100		959,4	100		In marcia
14:30		4,7	100		1,8	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		32,4	100		2,1	100		0,1	100		111241,2	100		10,0	100		139,9	100		969,2	100		In marcia
15:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		15,9	100		2,1	100		0,1	100		110595,1	100		10,1	100		139,5	100		966,6	100		In marcia
15:30		4,4	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		16,5	100		2,1	100		0,0	100		109844,1	100		10,0	100		139,7	100		970,8	100		In marcia
16:00		7,1	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		16,3	100		2,1	100		0,0	100		109718,2	100		10,1	100		139,7	100		962,2	100		In marcia
16:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		13,1	100		2,1	100		0,1	100		109223,7	100		10,0	100		139,8	100		957,0	100		In marcia
17:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		11,8	100		2,1	100		0,1	100		108684,7	100		9,8	100		140,0	100		962,9	100		In marcia
17:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		13,6	100		2,1	100		0,2	100		107948,5	100		9,9	100		140,2	100		967,7	100		In marcia
18:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		24,6	100		2,1	100		0,2	100		107715,5	100		9,7	100		140,1	100		968,3	100		In marcia
18:30		3,5	100		0,0	100		0,19	73		3,6	100		0,26	95		34,3	100		2,1	100		0,2	100		108394,9	100		9,9	100		140,4	100		963,4	100		In marcia
19:00		4,0	86		0,0	86		0,86	100		3,1	86		0,26	100		42,6	86		2,1	86		0,1	86		109512,4	100		9,9	86		140,2	100		961,6	100		In marcia
19:30		5,0	78		0,0	78		0,5	100		3,2	78		0,26	100		39,8	78		2,1	78		0,1	78		109632,5	100		10,0	78		140,2	100		957,2	100		In marcia
20:00		6,8	100		0,0	100		0,36	100		4,1	100		0,26	100		25,2	100		2,1	100		0,3	100		109453,8	100		10,0	100		140,2	100		962,7	100		In marcia
20:30		3,4	100		0,0	100		0,02	73		4,1	100		0,25	100		12,4	100		2,1	100		0,2	100		109488,0	100		10,0	100		139,8	100		965,2	100		In marcia
21:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		15,6	100		2,1	100		0,3	100		107669,7	100		9,9	100		140,1	100		967,6	100		In marcia
21:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,1	100		2,1	100		0,3	100		107579,												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		20,0	100		2,1	100		0,0	100		108038,9	100		9,9	100		139,9	100		965,8	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,2	100		2,1	100		0,0	100		108328,5	100		9,9	100		139,8	100		958,7	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		20,4	100		2,1	100		0,0	100		109698,4	100		10,0	100		139,7	100		967,5	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		29,8	100		2,1	100		0,0	100		108976,7	100		9,9	100		139,8	100		958,7	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	94		34,3	100		2,1	100		0,0	100		109837,8	100		9,9	100		139,9	100		960,7	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		34,3	100		2,1	100		0,0	100		109476,4	100		9,9	100		139,6	100		959,4	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		29,6	100		2,1	100		0,0	100		109808,0	100		10,1	100		139,7	100		964,8	100		in Betrieb
04:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		22,3	100		2,1	100		0,0	100		109737,0	100		9,9	100		139,5	100		968,0	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		18,4	100		2,1	100		0,0	100		109515,1	100		9,9	100		139,7	100		970,8	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		19,1	100		2,1	100		0,0	100		109524,1	100		9,9	100		139,7	100		965,9	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,3	100		2,1	100		0,0	100		109811,8	100		9,9	100		139,8	100		969,1	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		25,8	100		2,1	100		0,0	100		110206,0	100		9,9	100		139,8	100		969,0	100		in Betrieb
06:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	94		23,0	100		2,1	100		0,0	100		110258,7	100		10,0	100		139,9	100		960,3	100		in Betrieb
07:00		4,2	86		0,0	86		0,0	100		4,1	86		0,26	100		22,6	86		2,1	86		0,0	86		110401,6	100		10,0	86		139,6	100		965,9	100		in Betrieb
07:30		3,5	78		0,0	78		0,0	100		3,6	78		0,26	100		19,9	78		2,1	78		0,2	78		109827,1	100		10,1	78		139,7	100		959,1	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,7	100		2,1	100		0,2	100		109116,1	100		9,7	100		139,7	100		968,3	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		26,3	100		2,1	100		0,1	100		110284,0	100		10,2	100		139,7	100		956,2	100		in Betrieb
09:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		42,2	100		2,1	100		0,0	100		110234,8	100		9,9	100		140,0	100		958,7	100		in Betrieb
09:30		4,1	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,9	100		2,1	100		0,2	100		110208,4	100		9,9	100		139,8	100		965,2	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,3	100		2,1	100		0,1	100		111386,8	100		10,1	100		139,6	100		962,9	100		in Betrieb
10:30		4,9	100		1,8	100		0,0	73		2,7	100		0,25	94		14,5	100		2,1	100		0,0	100		109900,8	100		9,9	100		139,3	100		974,2	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		13,0	100		2,1	100		0,0	100		108826,8	100		10,0	100		140,0	100		966,7	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,3	100		2,1	100		0,1	100		107827,5	100		9,8	100		139,9	100		962,9	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,1	100		109014,6	100		9,8	100		140,1	100		967,8	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		26,2	100		2,1	100		0,1	100		108987,9	100		9,8	100		140,0	100		971,0	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,7	100		2,1	100		0,1	100		109146,5	100		10,2	100		140,1	100		965,4	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		37,9	100		2,1	100		0,1	100		108192,1	100		10,0	100		140,5	100		956,2	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		47,9	100		2,1	100		0,1	100		110097,0	100		9,9	100		140,9	100		959,4	100		in Betrieb
14:30		4,7	100		1,8	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		32,4	100		2,1	100		0,1	100		111241,2	100		10,0	100		139,9	100		969,2	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		15,9	100		2,1	100		0,1	100		110595,1	100		10,1	100		139,5	100		966,6	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		16,5	100		2,1	100		0,0	100		109844,1	100		10,0	100		139,7	100		970,8	100		in Betrieb
16:00		7,1	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		16,3	100		2,1	100		0,0	100		109718,2	100		10,1	100		139,7	100		962,2	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		13,1	100		2,1	100		0,1	100		109223,7	100		10,0	100		139,8	100		957,0	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		11,8	100		2,1	100		0,1	100		108684,7	100		9,8	100		140,0	100		962,9	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		13,6	100		2,1	100		0,2	100		107948,5	100		9,9	100		140,2	100		967,7	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		24,6	100		2,1	100		0,2	100		107715,5	100		9,7	100		140,1	100		968,3	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,0	100		0,19	73		3,6	100		0,26	95		34,3	100		2,1	100		0,2	100		108394,9	100		9,9	100		140,4	100		963,4	100		in Betrieb
19:00		4,0	86		0,0	86		0,86	100		3,1	86		0,26	100		42,6	86		2,1	86		0,1	86		109512,4	100		9,9	86		140,2	100		961,6	100		in Betrieb
19:30		5,0	78		0,0	78		0,5	100		3,2	78		0,26	100		39,8	78		2,1	78		0,1	78		109632,5	100		10,0	78		140,2	100		957,2	100		in Betrieb
20:00		6,8	100		0,0	100		0,36	100		4,1	100		0,26	100		25,2	100		2,1	100		0,3	100		109453,8	100		10,0	100		140,2	100		962,7	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,0	100		0,02	73		4,1	100		0,25	100		12,4	100		2,1	100		0,2	100		109488,0	100		10,0	100		139,8	100		965,2	100		in Betrieb
21:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		15,6	100		2,1	100		0,3	100		107669,7	100		9,9	100		140,1	100		967,6	100		in Betrieb
21:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,1	100		2,1	100		0,3	100		107579,9												